

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa pro doručování: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Váš dopis zn.:
ze dne:
naše zn.: SPU 523676/2016/n
Vyřizuje: Novák
tel.: 723 953 970
E-mail: mboleslav.pk@spucr.cz

Ing. Petr Čepický - V&K ENGINEERING
Vejrichova 272
511 01 Turnov

V Mladé Boleslavi dne 12.10.2016

Vážený pane,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav obdržel Vaši žádost o souhlas s umístěním vodovodního řadu o průměru 300 mm do pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu parc.č.944 v obci a katastrálním území Mladá Boleslav a parc.č.510/9, parc.č.440/4 v obci a katastrálním území Plazy.

S umístěním stavby vodovodního řadu do uvedených pozemků můžeme souhlasit za předpokladu splnění těchto podmínek:

A. vyjádření Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav, kontaktní osoba Pavel Novák, tel. 723 953 970

S umístěním stavby vodovodního řadu na pozemcích parc.č.944 v obci a katastrálním území Mladá Boleslav a parc.č.510/9, parc.č.440/4 v obci a katastrálním území Plazy souhlasíme za předpokladu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Státním pozemkovým úřadem (SPU) a investorem a budoucí vlastníkem stavby vodovodního řadu. Tato smlouva bude sloužit jako podklad k řízení před stavebním úřadem pro účely vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu vodovodu.

B. vyjádření Státního pozemkového úřadu (SPÚ), oddělení správy vodohospodářských děl, kontaktní osoba Ing. Jana Křivská, tel.: 606 041 140:

Předložená projektová dokumentace „MB VPZ přeložka vodovodu“ (DUR - zak. č. 1605 z 07/2016, investor Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.), a její doplnění emailem (situace „Vyústění kaloskopu „VP1“ č. výkresu D.1.9) řeší přeložku stávajícího potrubí DN300, které se v současnosti nachází v provozně nevyhovujících podmínkách uzavřených průmyslových objektů (násypy, nedostatečná krytí, apod.). Bude provedeno přeložení a nahrazení původního vodovodního potrubí z důvodu obnovení užitečných vlastností páteřního veřejného vodovodu. Celá stavba se nachází v k. ú. Mladá Boleslav, Řepov a Plazy.

K výše uvedenému Vám sdělujeme:

V zájmovém území plánované akce „MB VPZ přeložka vodovodu“, konkrétně na pozemku p. č. 944 v k. ú. Mladá Boleslav, **dojde** ke styku navrženého stavebního objektu řad „A“ TLT DN300-1017,6m (zásobní potrubí) a řad „VP1“ TLT DN150-4,0m (odkalovací potrubí) se

stavbou vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a to:

- „HOZ O1“ - otevřený kanál v délce 0,948 km, které evidujeme pod č. ID 1060000006-11201000,
v ČHP 1-05-02-100/0, z roku 1900.

Ve staničení km 0,333.0 kříží navržený řad „A“ HOZ O1 s minimálním krytím 0,75 m pode dnem. Pro potřeby provozního odkalení je navrženo odbočení odkalovací větve „VP1“ TLT DN150-4,0m a její vyvedení do pravobřežní části HOZ. Ukončeno bude žabí klapkou ve dlážděné prohlubni tak, aby nezasahovalo do líce svahu HOZ. Vlastní odkalování bude prováděno podle provozních potřeb cca 2x ročně. Jedná se o odkalení objemově nepatrného množství sedimentů, vznikajících při dopravě pitné vody potrubím. Ty budou průtokem pitné vody, při celkovém objemu do 2m³, vyplaveny z řadu „A“.

Se stavbou „MB VPZ přeložka vodovodu“ a dotčením HOZ O1 souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost,
- při křížení HOZ musí být dodržena norma ČSN 75 40 30 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními,
- vodovodní potrubí bude uloženo min. 0,75 m pod původní niveletu HOZ,
- zaústění odkalovací větve „VP1“ TLT DN150-4,0m bude provedeno dle předloženého výkresu (opevnění v délce 1,2 m),
- požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace k odsouhlasení.

Toto vyjádření se vydává za SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl, z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím), jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby a platí 2 roky ode dne jeho vydání.

S pozdravem,

.....
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Mgr. Roman Hanzík

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Mladá Boleslav
Bělská 151
293 01 Mladá Boleslav

za správnost:
Pavel Novák



Bankovní spojení:

ČNB č. ú. 140011-3723001/0710