

Zadávací dokumentace

(textová část)

pro výběr dodavatele podlimitní sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce

1. Druh veřejné zakázky:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

2. Název veřejné zakázky:

Horký nad Jizerou, oprava vodovodu při stavbě KNL- 2.část

3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem:	Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	46356983
DIČ:	CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Ing. Miloš Kafluk, vedoucí odd. VRI Ing. Miroslav Havlas, pracovník odd. VRI Lenka Bajer Svobodová, pracovník odd. VRI
e-mail:	mhavlas@vakmb.cz
Telefon:	+420 326 376 245
Profil zadavatele:	https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4. Údaje o zadávací dokumentaci:

4.1. Závaznost požadavků zadavatele

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení

Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména či specifická označení zboží a služeb, a pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných řešení nebo lepších. Dodavatel musí ve své nabídce na tuto skutečnost upozornit a doložit, že jím navržené zboží či výrobky jsou stejné nebo lepší.

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, dodavatel může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a zejména parametry životnosti. Dodavatel ve své nabídce musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší.

4.2. Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Projektová dokumentace zpracovaná projekční kancelář PROJEKT IV s.r.o. Jilemnická 707, 197 00 Praha - Kbely, IČ : 25601172, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a stanoviska dotčených orgánů a správců sítí
- c) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
- d) Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejichž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby
- e) Krycí list a cenový list nabídky

4.3. Poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje neomezený přístup dodavatelům ke všem částem zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele: https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4.4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (prostřednictvím profilu zadavatele nebo e-mailem). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel prostřednictvím svého profilu zadavatele současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky se nachází na veřejně přístupném prostranství, neorganizuje zadavatel pro dodavatele prohlídku místa plnění a každý dodavatel se s místem plnění seznámí individuálně. Pokud některý dodavatel požádá o doprovod objednatel na prohlídce místa stavby, objednatel jej v dohodnutém termínu budoucím stavenišťem provede.

Zadavatel nepřipouští podání varianty nabídky. Dodavatel není oprávněn jakýmkoli způsobem manipulovat s položkami soupisu prací, dodávek a služeb a výkazem výměr (např. měnit název položek, měnit jednotky či jejich množství, vypustit položku nebo ji nahradit položkou jinou).

5. Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele. Dodavatel není oprávněn při realizaci díla bez písemného souhlasu zadavatele měnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce. Zadavatel stanovuje, že v závorce uvedené práce nesmí dodavatel svěřit poddodavateli a musí je realizovat prostřednictvím vlastních kapacit a svých zaměstnanců: **Pokládka a montáž vodovodního potrubí, montáž vodovodních šachet a armaturních uzlů, montáže vodovodních přípojek.**

6. Charakteristika veřejné zakázky

6.1. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je obec Horky nad Jizerou.

6.2. Doba plnění veřejné zakázky

6.2.1. Zahájení stavby:

Etapa 1 ... do 2.6.2025

Etapa 2 ... do 3.6.2026

6.2.2. Ukončení a předání stavby:

Etapa 1 ... do 30.9.2025

Etapa 2 ... do 31.10.2026

6.2.3. Průběžná lhůta výstavby ve dnech ... viz nabídka zhotovitele

6.2.4. Podmínky splnění:

Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání dokladů a datových médií specifikovaných v zadávacích či technických podmínkách.

6.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

6.3.1. Rozsah předmětu zakázky :

Etapa 1 zahrnuje tyto části stavby včetně přepojení vodovodních přípojek a opravy komunikací :

Řad B v délce 250,75 m

Řad B1 v délce 436,38 m

Přepojení u hřiště v délce 18,9 m

Úpravy armaturních šachet A9, A10, A11 .

Etapa 2 zahrnuje tyto části stavby včetně přepojení vodovodních přípojek a opravy komunikací :

Řad A v délce 528,78 m

Řad A1 v délce 55,07 m

Řad A1a v délce 63,4 m

Řad A2 v délce 125,1 m

Řad A3 v délce 246,6 m

Řad A4 v délce 159,84 m

Řad A5 v délce 75,22 m

Přeložku plynovodního potrubí v délce 48,2 m

6.3.2. Stručný popis předmětu zakázky:

Předmětem díla je obnova vodovodu při stavbě kanalizace v obci Horky nad Jizerou. Dílo bude rozděleno na 2 etapy, protože výstavba kanalizace je v dotčených ulicích dělena také na 2 etapy. Obnovovaná vodovodní síť je navržena z hrdlových litinových trub o profilech DN 80 a DN 100 v celkové délce 2013,39 m . Hrdlové těsnění litinových trub je z EPDP. Vzhledem ke konfiguraci terénu budou na vodovodní síti osazeny v nejnižších lomech podzemní hydranty s funkcí kalníků a v nejvyšších místech automatické vzdušníky. Na konci řadů budou osazeny koncové hydranty. Součástí stavby je přepojení 78 ks vodovodních přípojek v celkové délce 154,2 m. Přípojky jsou z HDPE potrubí profilu D32 SDR 11. Dále je součástí stavby demolice tří armaturních šachet a stavební úpravy čtyř šachet. Součástí stavby je přeložka plynovodu (SO 02.2.). Tuto přeložku může provést jen zhotovitel certifikovaný c rozahu dle TPG 92301. Součástí stavby není přeložka sloupu a vrchních elektrických vedení (SO 02.1). Stavba vodovodu bude v koordinaci se zhotovitelem probíhající výstavby kanalizace jejímž investorem je obec Horky nad Jizerou. Místní komunikace a komunikace ve správě KSÚS budou v koordinaci se zhotovitelem kanalizace, jejímž investorem je obec Horky nad Jizerou, opraveny.

6.3.3. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také:

- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u materiálu (šoupata se zemními soupravami a poklapy, domovní šoupátka se zemními soupravami, poklapy a navrtacími pasy , hydranty vč. drenáže a poklapy ad.), které jsou v soupisu prací a dodávek **žlutě** podbarvené , pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova ul. 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad zadavatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady na dodávku a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže apod.
- prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody v předstihu minimálně 15 dnů,
- pasportizace přilehlých staveb , nemovitostí a komunikací v případě, že by mohlo dojít při provádění prací k jejich poškození
- zajištění dopravně inženýrských opatření na komunikacích včetně zpracování a projednání návrhů opatření
- Na stavbě bude přítomen koordinátor BOZP (náklady na tuto činnost bude hradit zadavatel) a dodavatel zahrne do svých nákladů spolupráci s koordinátorem
- uchazeč v dostatečném předstihu před pokládkou vodovodních řadů projedná s vlastníky nemovitostí opravu nevyhovujících vodovodních přípojek, jednotkové ceny dodávek a prací pro tyto vlastníky budou respektovat jednotkové ceny v cenové nabídce této zakázky
- splnění všech podmínek ze stavebního povolení, podmínky správců veřejné technické a dopravní infrastruktury, obsažené v předaných dokladech

- aktualizace stanovisek dotčených orgánů ke stavbě
- náklady za spotřebu veškerých energií a médií (např. voda)
- geodetické doměření povrchových znaků vodovodu a kanalizace po dokončení rekonstrukce komunikací
- uchazeč bude počítat s tím, že při realizaci bude koordinovat své stavební práce s dodavatelem výstavby kanalizace

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

7.2. Prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením prosté kopie příslušných dokladů.

7.3. Posouzení kvalifikace zadavatelem:

- a) Zadavatel stanovuje, že splnění kvalifikace posoudí hodnotící komise

7.4. Nesplnění kvalifikace:

- a) Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
- b) Zadavatel oznámí rozhodnutí o vyloučení dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky

8.1. Požadavky na formální zpracování nabídky:

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- b) Nabídka (krycí list nabídky a prohlášení o počtu stran nabídky) musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem dodavatele k zastupování dodavatele, v tom případě přiloží dodavatel v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
- c) Dodavatel je povinen podat elektronicky nabídku v jednom vyhotovení. Dále žádá zadavatel dodavatele zároveň v rámci elektronické nabídky o předání návrhu smlouvy o dílo a nabídkového položkového rozpočet v editovatelné podobě.
- d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Dodavatel doplní pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.
- e) Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou, poslední list nabídky bude obsahovat prohlášení dodavatele o počtu stran nabídky, toto prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem.
- f) Dodavatel do nabídky přiloží vyplněný Krycí list nabídky a Cenový list nabídky, vzory těchto listů jsou součástí zadávací dokumentace.
- g) Dodavatel do nabídky přiloží nabídkový rozpočet stavby, který bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení stavby v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.

- i) Nabídka bude vložena v termínu lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele E-zak.
- j) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.

8.2. Požadavky na členění obsahu nabídky:

Dodavatel předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

- 1. Krycí list nabídky
- 2. Cenový list nabídky
- 3. Dokumenty prokazující kvalifikaci
- 4. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
- 5. Položkový nabídkový rozpočet.
- 6. Čestné prohlášení o počtu stran.

9. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

9.1. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **27.1.2025 v 11:00 hod.**

9.2. Způsob podání nabídky:

- a) Uchazeč podá nabídku elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele E-zak
- b) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek
- c) Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne podání zadavateli.

10. Hodnocení nabídek


Nabídky bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny bez DPH.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Dodatečně upravit zadávací podmínky veřejné zakázky
- b) Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele
- c) Uveřejnit rozhodnutí o vyloučení dodavatele pouze na profilu zadavatele

Za zadavatele:



Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75**