

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. S20129/I-18525/2024-SŽ-OŘ PHA-OPS

Listů/příloh 1/0

Veronika Kovářová

Na Brně 372/2a

500 06 Hradec Králové

Vyřizuje Ing. Klabík Petr

Telefon +420 972 224 616

Mobil +420 722 973 387

E-mail Klabik@spravazeleznic.cz

Datum 7. května 2024

Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ), zastoupená Oblastním ředitelstvím Praha (dále jen OŘ Praha) k Vaší žádosti o vyjádření k výskytu inženýrských sítí k akci „**Mladá Boleslav Čejetice, obnova vodovodu**“ v k.ú. **Čejetice u Mladé Boleslavi** v prostoru vyznačeném v předložené situaci sděluje:

Zájemový prostor stavby **se nachází mimo ochranné pásmo dráhy** železniční trati Praha hl.n. - Turnov (TÚDÚ 090130) v žkm 73,300 - 73,500 vlevo trati, a železniční trati Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka (TÚDÚ 143102) v žkm 15,000 - 15,200 vlevo trati, dle předložené situace.

V zájemové oblasti se **nenachází** inženýrské sítě, zařízení a objekty v majetku SŽ.

Upozorňujeme, že v předmětné lokalitě připravuje SŽ stavebně investiční akci "**Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)**", jejímž investorem je Stavební správa západ (SSZ). Záměr není v kolizi s investiční akcí SŽ SSZ.
Kontakt SSZ: Ing. Ksenia Moreva, tel.: 607 081 090, Moreva@spravazeleznic.cz .

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v blízkosti železniční tratě, kde se připravuje elektrifikace tratě střídavým napětím 25 kV/50 Hz s možností vzniku bludných proudů, upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o dráhách č. 266/1994 Sbírky v platném znění. Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozií ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi. Veškeré navržené podzemní inž. sítě musí splňovat podmínky pasivní ochrany před účinky těchto bludných proudů, tzn. musí být rezistentní proti jejich působení – doporučujeme konzultaci se SŽ, Centrem techniky a diagnostiky, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9.

Kontakty SŽ CTD:

Ing. Martin Bojko, T: +420 724 772 892, BojkoM@spravazeleznic.cz

Ing. Michal Svoboda, T: +420 724 500 145, E: SvobodaMi@spravazeleznic.cz .

Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání a je vydáno k existenci inženýrských sítí a zařízení v majetku SŽ. Nelze jej použít jako podklad pro řízení u příslušného stavebního úřadu nebo realizaci stavby.

Není nutné nás nadále v této záležitosti obesílat. Případné změny, které by zasáhly do ochranného pásma/obvodu dráhy do pozemků anebo do zařízení v majetku SŽ, je nutné SŽ předložit k projednání.

Mgr. Ilona Čermáková
vedoucí odboru přípravy staveb



Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[63]