

Zadávací dokumentace

(textová část)

pro výběr dodavatele podlimitní sektorové veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce

1. Druh veřejné zakázky:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

2. Název veřejné zakázky:

Zdětín, výměna vodovodu

3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem:	Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	46356983
DIČ:	CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Ing. Miloš Kafluk, vedoucí odd. VRI Oldřich Šlambor, odborný technik odd. VRI Lenka Bajer Svobodová, odborný technik odd. VRI
e-mail:	oslambor@vakmb.cz
Telefon:	+420 326 376 219
Profil zadavatele:	https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4. Údaje o zadávací dokumentaci:

4.1. Závaznost požadavků zadavatele

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Uchazeč ve své nabídce musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší.

4.2. Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří zpracovaná projekční kanceláří GEVOS, Ing Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby, Dvorská 748/9, Jablonec nad Nisou 466 01, IČ: 12 04 57 72, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel předá kompletní projektovou dokumentaci zhotoviteli při předání staveniště
- c) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
- d) Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejichž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby
- e) Krycí a cenový list nabídky

4.3. Poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje neomezený přístup dodavatelům ke všem částem zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele: https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4.4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (prostřednictvím profilu zadavatele nebo e-mailem). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel prostřednictvím svého profilu zadavatele současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

V případě zájmu o prohlídku místa plnění veřejné zakázky se obraťte na kontaktní osobu zadavatele, který určí termín společné prohlídky.

Zadavatel nepřipouští podání varianty nabídky. Dodavatel není oprávněn jakýmkoli způsobem manipulovat s položkami soupisu prací, dodávek a služeb a výkazem výměr (např. měnit název položek, měnit jednotky či jejich množství, vypustit položku nebo ji nahradit položkou jinou).

5. Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel sděluje, že stavební část s výjimkou PSV musí uchazeč provést vlastními silami.

6. Charakteristika veřejné zakázky

6.1. Místo plnění veřejné zakázky

Stavba se nachází v k. ú. Zdětín na pozemcích par. č. 838/3, 834/2 a 321/12
v k. ú. Zdětín u Benátek nad Jizerou.

6.2. Doba plnění veřejné zakázky

6.2.1. Zahájení stavby: Zadavatel je připraven zahájit práce od 1.4.2025

6.2.2. Nejzazší ukončení stavby: 30.6.2025

6.2.3. Průběžná lhůta výstavby: celková doba výstavby bude činit celkem 80 dní.

6.2.4. Podmínky splnění:

Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání dokladů a datových médií specifikovaných v zadávacích či technických podmínkách.

6.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

6.3.1. Rozsah předmětu zakázky:

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

VRN

SO 01 Vodovodní řád

6.3.2. Stručný popis předmětu zakázky:

Stavba se nachází v zastavěném území obce Zdětín v její centrální části. Jedná se o liniovou stavbu, umístěnou ve vozovce s asfaltovým povrchem. V okolí se nachází zástavba rodinných domů.

Terén je v prostoru stavby rovinatý s nadmořskou výškou 249,00 – 251,00 m n.m.

SO 01 Vodovodní řád

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena výměnou stávajícího potrubí za nové v celkové délce 348,5m včetně 2 ks propoje z tlakových hrdlových trub z tvárné litiny. Navrženo je hrdlové potrubí DN 80 min. PN 16 s tloušťkou stěny 6,0 mm min. tř. CLASS 100, (tř. K9) dl. 6 m s vnitřní ochranou z odstředivě nanesené cementové malty ($k = 0,003$) a vnější ochranou žárovým pokovením slitinou Zn/Al min. 400 g/m² a epoxidovým povlakem. V hrdlech budou použity těsnící kroužky z EPDM. Tvarovky z tvárné litiny ze sortimentu výrobce trub budou uvnitř opatřeny ochranou z epoxidového povlaku, vně z epoxi – polyuretanového povlaku. Vše dle ČSN EN 545. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky výrobce materiálu; trubky, tvarovky, armatury a příslušenství před vlastní montáží zkontrolovat a vyčistit. Při montáži musí být potrubí zabezpečeno proti poškození, proti vnikání vody a nečistot.

Veškerý spojovací materiál (šrouby A2, matice A4) bude z nerezové oceli, šrouby budou přesahovat max. 2 závitů nad matku. Spoje budou opatřeny dvojitou izolační bandáží. Potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy š.900 mm se svislými stěnami. Uložení bude provedeno na pískové lože tl. 150 mm s max. velikostí zrna 4 mm. Obsyp potrubí bude proveden ze stejného materiálu do výšky 250 mm nad vrchol trouby. Nad obsypem v ose potrubí bude umístěna varovná bílá páska šířky 300 mm s nápisem „pozor vodovod“. Zásyp rýhy bude proveden štěrkodrtí fr. 0 – 63 se zhutněním na 45 MPa.

Povrch vozovky nad vodovodním řádem v čteně propojů řádů 1 a 2 bude uveden do původního stavu. Provizorní zásobení vodou není navrženo, stavba bude probíhat převážně mimo trasu stávajícího vodovodu. K zásahu do stávající trasy dojde u propoje č. 1, kde bude provedeno dočasnému zaslepení stávajícího vodovodu u č.p. 107, u propoje č. 2 bude vodovod dočasně zaslepen u č.p. 94 a v KÚ, kde se dočasně zaslepi řad za přípojkou k č.p. 123.

SO 02 Vodovodní přípojky

Po dokončení přeložky vodovodního řadu a provedení propojů na stávající řady budou na nové potrubí přepojeny všechny stávající domovní přípojky (24 ks). Přípojky z PE budou pouze přepojeny, v PD se uvažuje s použitím nového potrubí pro přepojení v délce 0,50 m. Přípojky z jiného materiálu budou po hranici napojované nemovitosti nahrazeny novým potrubím z HDPE PE100 RC2 d32 SDR11 v příslušné délce. Celková délka nového potrubí vodovodních přípoje je 51,36 m (44,77 m vodovodní řad a 6,59 m propoj č. 2). Pro přípojku bude použito tlakové potrubí HDPE PE100 RC2 d32 SDR11. Potrubí bude uloženo do pažené rýhy se svislými stěnami š. 900 mm na pískové lože fr. 0 – 4 mm tl. 150 mm. Opatřeno bude hutněným obsypem ze stejného materiálu jako lože do výšky 200 mm nad vrchol trouby. Zásyp rýhy bude proveden štěrkodrtí fr. 0 – 63 se zhutněním na 45 MPa. Nad potrubím ve výšce 200 – 250 mm bude umístěna varovná páska modré barvy s nápisem „Pozor vodovod !“. Potrubí vodovodní přípojky musí být uloženo v nezámrzné hloubce min. 1,20 m. Přípojka bude na vodovodní řad napojena přes celolitinový navrtávací uzávěrový pas Hawle ZAK Hacom č. 33371 DN 80/34 PN16, na něj bude napojeno šoupátko domovní přípojky Hawle ZAK ISOč. 2810 DN 25 (34/d32) PN 16 s teleskopickou zemní soupravou domovní přípojky Hawle č. 9601 DN 3/4" – 2", dl. 1,30 – 1,80 m s poklopem šoupátka domovní přípojky. Propojení nového a stávajícího potrubí přípojky bude provedeno spojkou Isiflo T-101 č. 2.1.101.3232 mosaz, d32/32 PN 16 nebo příslušnou redukcí. Všechny povrchy nad vodovodními přípojkami budou uvedený do původního stavu.

6.3.3. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také:

- zpracování realizační dokumentaci stavby v těch částech zadávací dokumentace, které svou podrobností nebudou zhotoviteli umožňovat výrobu nebo dodání zařízení či částí staveb, takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele.
- geodetické zaměření prováděných prací vně objektu podle metodiky zadavatele ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení digitálně na DVD nosiči.
- vypracování dokumentace skutečného provedení ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení digitálně na datovém nosiči DVD.
- vypracování geometrického plánu pro vypořádání věcného břemene v rozsahu obnoveného vodovodního potrubí na p.p.č 838/3, k.ú. Zdětín u Benátek nad Jizerou, LV252.
- dodavatel, vč. jeho poddodavatelů se zavazuje spolupracovat při realizaci stavby s určeným koordinátorem BOZP. Jeho činnost hradí zadavatel. Dodavatel poskytne koordinátorovi součinnost při zpracování plánu BOZP a bude se řídit jeho pokyny v oblasti BOZP. Náklady na tyto činnosti jsou součástí ceny díla.
- objednatel je oprávněn před realizací díla nebo v průběhu realizace změnit rozsah předmětu smlouvy
- neprovedení sjednaných stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
- v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude objednatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla, je dodavatel povinen tyto provést, objednatel je povinen postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou. Pokud objednatel toto právo uplatní, je dodavatel povinen na změnu rozsahu předmětu smlouvy přistoupit.
- náklady za spotřebu veškerých energií a médií (elektrická energie, voda), dodavatel zajistí dodání staveništního rozvaděče s elektroměrem
- prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody v předstihu 15 dnů
- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u armatur (šoupata se zemními soupravami a poklapy, domovní šoupátka se zemními soupravami, poklapy a navrtávacími pasy HACOM, hydranty vč. drenáže a pokopy), které jsou v soupisu prací a dodávek označeny popisem DODÁVKA Vak MB, pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova ul. 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad zadavatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady na dodávku a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže apod.
- zhotovitel zajistí po dobu výstavby svoz domovních popelnic na určené místo a následný rozvoz
- stavba je koordinována s celkovou rekonstrukcí komunikace v investorství KSÚS př.org. a vybudováním nových chodníků, jejichž investorem je obec Zdětín. Obnova vodovodu bude těmto stavbám předcházet.

6.3.4. Předmětem zakázky nejsou:

- Žlutě vyznačené položky ve výkazu výměr nebude uchazeč oceňovat, ocenění pouze dopravu materiálu ze skladu v Mladé Boleslavi na stavbu.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo pozemního stavitelství.

7.2. Prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením prosté kopie příslušných dokladů.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky

8.1. Požadavky na formální zpracování nabídky:

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- b) Nabídka (krycí list nabídky, cenový list nabídky a prohlášení o počtu stran nabídky) musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem dodavatele k zastupování dodavatele, v tom případě přiloží dodavatel v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
- c) Dodavatel je povinen podat elektronicky nabídku v jednom vyhotovení. Dále žádá zadavatel dodavatele zároveň v rámci elektronické nabídky o předání návrhu smlouvy o dílo a nabídkového položkového rozpočet v editovatelné podobě.
- d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Dodavatel doplní pouze volná místa v textu **vyznačená zeleně**, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.
- e) Nabídkový rozpočet stavby bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení stavby v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
- f) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
- g) Kompletní nabídka bude v termínu lhůty pro podání nabídek vložena na profil zadavatele E-ZAK.
- h) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.

8.2. Požadavky na členění obsahu nabídky:

Dodavatel předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

1. Krycí list nabídky
2. Cenový list nabídky
3. Dokumenty prokazující kvalifikaci
4. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
5. Položkový nabídkový rozpočet.
6. Čestné prohlášení o počtu stran.

9. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

9.1. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.3.2025 v 10.00 hod

9.2. Způsob podání nabídky:

- a) Uchazeč podá nabídku elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele E-zak
- b) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek
- c) Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne podání zadavateli.

10. Hodnocení nabídek

Nabídky bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny bez DPH.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Dodatečně upravit zadávací podmínky veřejné zakázky
- b) Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele
- c) Uveřejnit rozhodnutí o vyloučení dodavatele pouze na profilu zadavatele

Za zadavatele:



Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88