


PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH TYPŮ BLOKŮ VODOVODNÍCH POTRUBÍ





TYP 2=ODOBOČENÍ T 100/80																							
1 ks Objem: 0,16 m3																							
h _{min}	b _{min}	š _{výk.}	S _{bloku}	F _R	Q	p ₁	p ₂	r	DN/ED ₁	DN/ED ₂	S ₁	S ₂	v ₁	v ₂	F _{Rx}	F _{Ry}	F _{Rz}	l	a	h _{výk}	g _{zeminy}	s	b
[m]	[m]	[m]	[m2]	[kN]	[m3/s]	[kPa]	[kPa]	[l/m3]	[m]	[m]	[m2]	[m2]	[m/s]	[m/s]	[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[°]	[m]	[kN/m ³]	[kPa]	[°]
0,54	0,55	0,80	0,30	8,0	0,008	600,0	599,7	1,0	0,118	0,098	0,011	0,008	0,7	1,1	6,56	-4,53	-0,02	0,17	90	1,5	18	27	-34,609

TYP 3=N80																							1 ks		Objem: 0,13 m3	
h_{min}	b_{min}	$\dot{S}_{vyk.}$	S_{bloku}	F_R	Q	p_1	p_2	r	DN/ED_1	DN/ED_2	S_1	S_2	v_1	v_2	F_{Rx}	F_{Ry}	F_{Rz}	l	α	h_{vyk}	q_{zaviny}	s	b			
[m]	[m]	[m]	[m2]	[kN]	[m3/s]	[kPa]	[kPa]	[t/m3]	[m]	[m]	[m2]	[m2]	[m/s]	[m/s]	[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[°]	[m]	[kN/m³]	[kPa]	[°]			
0,53	0,45	0,80	0,24	6,4	0,008	600,0	600,0	1,0	0,098	0,098	0,008	0,008	1,1	1,1	4,53	-4,53	-0,01	0,20	90	1,5	18	27	-45			

TYP1=OBL OUK DN100 45°																							
4 ks Objem: 0,40 m3																							
h _{min}	b _{min}	š _{vyk.}	S _{bloku}	F _R	Q	p ₁	p ₂	r	DN/ED ₁	DN/ED ₂	S ₁	S ₂	v ₁	v ₂	F _{Rx}	F _{Ry}	F _{Rz}	l	a	h _{vyk}	g _{zeminy}	s	b
[m]	[m]	[m]	[m2]	[kN]	[m3/s]	[kPa]	[kPa]	[t/m3]	[m]	[m]	[m2]	[m2]	[m/s]	[m/s]	[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[°]	[m]	[kN/m ³]	[kPa]	[°]
0,47	0,40	0,80	0,19	5,0	0,015	600,0	600,0	1,0	0,118	0,118	0,011	0,011	1,4	1,4	1,93	-4,65	-0,01	0,13	45	1,5	18	27	-67,5

TYPE6=REDUCE DN80/65																							
1 ks											Objem: 0,02 m3												
h _{min}	š _{min}	b _{min}	S _{bloku}	F _R	Q	p ₁	p ₂	r	DN/ED ₁	DN/ED ₂	S ₁	S ₂	v ₁	v ₂	F _{Rx}	F _{Ry}	F _{Rz}	l	a	h _{výk}	g _{zeminý}	s	b
[m]	[m]	[m]	[m2]	[kN]	[m3/s]	[kPa]	[kPa]	[l/vm3]	[m]	[m]	[m2]	[m2]	[m/s]	[m/s]	[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[°]	[m]	[kN/m ³]	[kPa]	[°]
0,12	0,40	0,15	0,05	1,4	0,080	600,0	529,5	1,0	0,098	0,080	0,008	0,005	10,6	15,9	1,44	0,00	-0,01	0,20	0	1,7	18	30,6	0

		ING. PETR ČEPICKÝ		Vejřichova 272, 511 01 Tumor	
V&K ENGINEERING		PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB		tel. 606 465 721	
Zodpovědný projektant:		ING. PETR ČEPICKÝ		petr.cepicky@gmail.com	
Výpracoval:		ING. PETR ČEPICKÝ			
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV a.s.		Stupeň dokumentace:		Datum: 03/2017	
ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV		DPS		Zak. číslo: 1606	
Název akce:		Paré č.:		Měřítko: SCHÉMA	
MNICHOVO HRADIŠTĚ, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE					
IO 01.1'-VODOVOD UL. MÍROVÁ					
Příloha:		Pril. číslo:		D.01.2-7	