

Gmail

Od: <distribuce.plynu.online@rwe.cz>
Komu: <petr.cepicky@gmail.com>
Odesláno: 26. září 2016 10:36
Předmět: RE: DOTAZ

Dobrý den,

geodeticky zaměřena, a v souřadnicích S-JTSK, jsou všechna plynovodní zařízení RWE / innogy.

Je nějaký problém se zaměřenou trasou našich PZ?

S pozdravem

tým Distribuce plynu online

From: Petr Cepicky [mailto:petr.cepicky@gmail.com]
Sent: Thursday, September 22, 2016 6:41 PM
To: distribuce.plynu.online <distribuce.plynu.online@rwe.cz>
Subject: DOTAZ

Vážení,

byl jsem na vás odkázan z telef. informační linky 840 11 35 z hlediska zodpovězení obecného technického dotazu:

Jsou veškerá vektorová data, poskytnutá vaší společností k projekčním účelům geodeticky zaměřena v souřadnicích JTSK, a to buď v průběhu výstavby nebo dodatečně, tj. u starších (ocelových) vedení vytýčena v terénu a následně geodeticky zaměřena?

Nebo je to tak, že novější potrubí z PE geodeticky zaměřena jsou a starší ocelová nejsou?

Konkrétní poslední akce, na kterou jsem zatím obdržel pouze vektorová data, je "Mnichovo Hradiště, obnova vodovodu a kanalizace (centrální náměstí) potrubí OCEL nebo PE.

Děkuji za zodpovězení dotazu.

Petr Čepický

| ING. PETR ČEPICKÝ-V&K ENGINEERING
| Vejřichova 272, 511 01 Turnov 1
| M: +420 606 465 721 | petr.cepicky@gmail.com | www.vke.cz