VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK:

VP–45,50,51



VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK:

VP–41,42,43,44



VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK:

VP–46





Poř.číslo/ Čís.	Staničení napojení na řad	Materiál a dimenze řadu	Označení přípojky	Materiál a profil přípojky STÁV.	Materiál a profil přípojky NÁVRH	Napojená nemovit. číslo popisné, parcelní		Vlastník/uživatel nemovitosti (jméno a příjmení / firma)	Typ přípojky	Připoj. zleva, zprava	Délka přip. / propoje
	km			mm	mm	č.p. / p.p.č.				L / P	m
	IO 03.1-ŘAD "C" - Studenská										
18	0,051.9	TLT DN80	VP-40	PE 32	PE 32	266		MM Relax Invest s.r.o.	k propojení	P	0,5
19	0,074.8	TLT DN80	VP-41	PE 2"	PE 63	966+67		Okr.staveb.byt.druž.MB	nová	P	12,0
20	0,078.8	TLT DN80	VP-42	PE 2"	PE 63	933+34		DOMOS-spol.vlastníků	nová	L	12,0
21	0,104.8	TLT DN80	VP-43	PE 63	PE 63	1433		KONTERM a.s.	k propojení	L	0,5
22	0,125.2	TLT DN150	VP-44	PE 2"	PE 63	913+14		DOMOS-spol.vlastníků	nová	L	14,0
23	0,173.5	TLT DN150	VP-45	PE 63	PE 63	915		Město MH	k propojení	L	0,5
24	0,175.3	TLT DN150	VP-46	PE 32	PE 40	1212		OSBD p.Skramuský	nová	P	4,5
	IO 03.1-ŘAD "C-1" - S.K.Neumanna										
25	0,036.6	TLT DN150	VP-50	PE 2"	PE 63	907+9		OSBD p.Skramuský	nová	L	12,0
26	0,045.3	TLT DN150	VP-51	PE 2"	PE 63	910+12		OSBD p.Skramuský	nová	P	12,0
27	0,079.1	TLT DN150	VP-52	PE 32	PE 32	104		Kolářová	k propojení	P	0,5
28	0,095.3	TLT DN150	VP-53	PE 34	PE 32	865		Roučová Eva	k propojení	P	0,5
29	0,095.6	TLT DN150	VP-54	PE 32	PE 32	204		Antoš Tomáš	k propojení	L	1,9
30	0,108.2	TLT DN150	VP-55	PE 34	PE 32	555		Kukla Jiří	k propojení	L	2,5
31	0,110.0	TLT DN150	VP-56	FE 3/4"	PE 32	928		Faltys Pavel	nová	P	8,0
32	0,122.4	TLT DN150	VP-57	PE 34	PE 32	1115		Paukertová Jana	k propojení	P	0,5

KLADEČSKÉ SCHÉMA SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO OCENĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A PRO DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE, KTEROU PŘEDLOŽÍ OBJEDNATELI PŘED MONTÁŽÍ K ODSOUHLASENÍ !

VÝPIS TRUBNÍHO MATERIÁLU, TVAROVEK A ARMATUR

POPIS MATERIÁLU	MJ	MNOŽSTVÍ
EU DN100 PN16	ks	1
EU DN150 PN16	ks	4
F DN100 PN16	ks	1
FFR DN150/100 PN16	ks	1
H PODZ. 12.1.2.801500 DN80 PN16 AVK	ks	1
ISIFLO T100-2.1.100.3432 AVK	ks	7
ISIFLO T100-2.1.100.4240 AVK	ks	1
ISIFLO T100-2.1.100.6063 AVK	ks	7
ISIFLO VNITŘ. PODPŮRNÁ VSUVKA 2.1.180.32 AVK	ks	7
ISIFLO VNITŘ. PODPŮRNÁ VSUVKA 2.1.180.40 AVK	ks	1
ISIFLO VNITŘ. PODPŮRNÁ VSUVKA 2.1.180.63 AVK	ks	7
KOTEV.PŘÍR. DN150 EPO ŠROUB. DKT	ks	1
MMK 11 1/4" DN100 PN16	ks	3
MMK 22 1/2" DN100 PN16	ks	2
MMK 30° DN100 PN16	ks	2
MMK 30° DN150 PN16	ks	2
MMK 45° DN100 PN16	ks	1
MMK 45° DN150 PN16	ks	3
N.P. 3350 HACOM DN100/1 1/4" PN16 HW	ks	1
N.P. 3350 HACOM DN100/2" PN16 HW	ks	7
N.P. 3350 HACOM DN150/1 1/4" PN16 HW	ks	6
N.P. 3350 HACOM DN150/2" PN16 HW	ks	1
PODKL. DESKA 3482 HW	ks	1
POKL. 1950 TH., PODZ. H. HW	ks	1
POKL. EURO 7.2.8 AVK SE ZNAKEM VAKMB	ks	19
PPL 5050 DN80 PN16 HW	ks	1
Š 5.11.632-D63/2" PN16 AVK	ks	7
Š 5.8.32114-D32/1 1/4" PN16 AVK	ks	7
Š 5.8.40114-D40/1 1/4" PN16 AVK	ks	1
Š EKOplus 7818044 DN80 PN16 JMA	ks	1
Š EKOplus 7818074 DN150 PN16 JMA	ks	3
T DN150/150 PN16	ks	1
T DN150/80 PN16	ks	1
ZS EURO obj.č.7.7.3 AVK-SE ZAJIŠŤOVACÍM KOLÍKEM	ks	15
ZS PATENTplus 122522 Rd 1,20-1,80M DN80 JMA	ks	1
ZS PATENTplus 122523 Rd 1,20-1,80M DN150 JMA	ks	3
SPOJOVACÍ MATER.-NEREZ (ŠROUBY A2, MATKY, PODLOŽKY A4)	kpl	1
SIGNALIZAČNÍ VODIČ NY-J2x4mm2 (DLE STANDARDU PN KV06100)	m	0
BÍLÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE š.300 mm S NÁPISEM „VODOVOD"	m	438,6
POTRUBÍ TLT DN100 CLASS100 (ČSN EN 545-MODRÝ EPOXID)	m	126,3
POTRUBÍ TLT DN150 CLASS64 (ČSN EN 545-MODRÝ EPOXID)	m	230,4
POTRUBÍ HDPE100 SDR11 32x3,0mm-MODRÝ PROUŽEK	m	14,4
POTRUBÍ HDPE100 SDR11 40x3,7mm-MODRÝ PROUŽEK	m	4,5
POTRUBÍ HDPE100 SDR11 50x4,6mm-MODRÝ PROUŽEK	m	0
POTRUBÍ HDPE100 SDR11 63x5,8mm-MODRÝ PROUŽEK	m	63,0

ING. PETR ČEPICKÝ
V.K ENGINEERING
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
tel. 606 465 721
petr.cepicky@gmail.com

Zodpovědný projektant:	ING. PETR ČEPICKÝ	Datum:	03/2017
Vypracoval:	ING. PETR ČEPICKÝ	Zak. číslo:	1606
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV,a.s. ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV	Stupeň dokumentace: DPS	Měřítko:	SCHÉMA
Název akce: MNICHOVO HRADIŠTĚ, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE IO 03.1-VODOVOD UL. STUDENTSKÁ, S.K.NEUMANNA		Paré č.:	
Příloha: **KLADEČSKÉ SCHÉMA**		Příl. číslo:	**D.03.1-4**