

Zadávací dokumentace

(textová část)

pro výběr dodavatele podlimitní sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce

V Mladé Boleslavi dne 18.1.2018

1. Druh veřejné zakázky:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

2. Název veřejné zakázky:

Buda připojení na SV MB

3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem:	Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	46356983
DÍČ:	CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Ing. Miloš Kafluk, vedoucí odd. VRI Ing. Miroslav Havlas, pracovník odd. VRI
e-mail:	mhavlas@vakmb.cz
Telefon:	+420 326 376 245
Profil zadavatele:	https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4. Údaje o zadávací dokumentaci:

4.1. Závažnost požadavků zadavatele

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezí zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména či specifická označení zboží a služeb, a pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky stejných řešení nebo lepších. Dodavatel musí ve své nabídce na tuto skutečnost upozornit a doložit, že jím navržené zboží či výrobky jsou stejné nebo lepší.

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, dodavatel může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnosti, funkční a zejména parametry životnosti. Dodavatel ve své nabídce musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší.

4.2. Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

- Textová část zadávací dokumentace
- Projektová dokumentace zpracovaná projektční kanceláří Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, 150 39 Praha 5, IČ: 60 19 36 89, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
- Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejichž součástí je podrobná specifikace vedejších a ostatních nákladů stavby
- Krycí list a cenový list nabídky

4.3. Poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje neomezený přístup dodavatelům ke všem částem zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele: https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4.4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (prostřednictvím profilu zadavatele nebo e-mailem). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel prostřednictvím svého profilu zadavatele současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky se nachází na veřejně přístupném prostranství, neorganizuje zadavatel pro dodavatele prohlídku místa plnění a každý dodavatel se s místem plnění seznámí individuálně. Pokud některý dodavatel požádá o doprovod objednatel na prohlídce místa stavby, objednatel jej v dohodnutém termínu budoucím stavenišťem provede.

Zadavatel nepřípouští podání varianty nabídky. Dodavatel není oprávněn jakýmkoli způsobem manipulovat s položkami soupisu prací, dodávek a služeb a výkazem výměr (např. měnit název položek, měnit jednotky či jejich množství, vypustit položku nebo ji nahradit položkou jinou).

5. Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele. Dodavatel není oprávněn při realizaci díla bez písemného souhlasu zadavatele měnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce. Zadavatel stanovuje, že v zájmu zavedení práce nesmí dodavatel svěřit poddodavatelé a musí je realizovat prostřednictvím vlastních kapacit a svých zaměstnanců: **(Příkladka a montáž vodovodního či odtakovacího potrubí, montáž vodovodních či kanalizačních šachet, montáže vodovodních nebo kanalizačních přípojek).**

6. Charakteristika veřejné zakázky

6.1. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je k.ú. obcí Horka u Bakova n.Jizerou a Buda.

6.2. Doba plnění veřejné zakázky

6.2.1. Zahájení stavby:

viz nabídka dodavatele, zadavatel bude
připraven předat dodavatel stavenišťe 12.3.2018

6.2.2. Neizazší ukončení stavby:

31.10.2018

6.2.3. Průběžná lhůta výstavby ve dnech: max. 180 dnů

6.2.4. Délka výstavby v hospodářsky obdělávaných pozemcích (V12 až V37) : 75 dnů

6.2.5. Podmínky splnění:

Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání dokladů a datových médií specifikovaných v zadávacích či technických podmínkách.

6.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

6.3.1. Rozsah předmětu zakázky:

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 01 Vodovodní řady a odtakovací potrubí

SO 02 Objekt PČS

SO 03 Přípojka NN

6.3.2. Stručný popis předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je výstavba nového přiváděcího vodovodního řadu z potrubí PE100 RC s ochrannou skořepinou tl. minimálně 1,7 mm DN 100 v celkové délce 1809 m a

z litinového hrdlového potrubí DN 100 s ochrannou vrstvou žárového zinku a extrudovaným obalem z PE v celkové délce 343 m a nové odkalovací potrubí z potrubí PE d90 v celkové délce 1917 m, které bude pokládáno souběžně k novému vodovodnímu řádu. Plastové potrubí bude z větší části ukládáno do výkopu, z menší části bezvýkopovou metodou. Větší část potrubní trasy se nachází na zemědělsky využívaných pozemcích. Objednatel zajistí s uživateli těchto pozemků dohody vstupu na pozemky a uhradí náhrady za úšlou produkci. Podmínky při využívání pozemků bude zhotovitel respektovat při výstavbě. Jednou z nich je zachování drenážního systému odvodnění polí, případně opravy drenáží v místech porušení při výkopových pracích. Dále bude zhotoveno přepojení celkem 13 vodovodních přípojek pomocí potrubí PE 100. Objednatel připojí pro potrubí vodovodu z litinového potrubí i potrubí s ochrannou vnějšího povrchu vrstvou žárového zinku a cementovou maltou vyztuženou polypropylenovými vlákny. Předmětem zakázky jsou i opravy komunikací s živичným povrchem. Všechny živичné povrchy budou kladeny s pomocí finišeru.

Dále je součástí stavby nová posilovací čerpací stanice (dále v textu jen PČS) v prefabrikovaném provedení včetně přílehlých zpevněných ploch. PČS bude mít nerezové montážní konzole pro připevnění anténního stožáru. K PČS je navržena nová přípojka NN délky 78 m pro pokrytí potřeby odběru el. proudu, místo připojení se nachází v místech nejbližší zástavby.

Strojně-technologická část ani vnitřní stavební a technologická elektroinstalace nejsou předmětem zakázky.

Položky soupisu prací dodávek, které nejsou předmětem zakázky, jsou žlutě podbarveny a dodavatel je bude oceňovat hodnotou rovnající se 0,00 Kč.

6.3.3. Doplnění rozsahu veřejné zakázky. předmětem zakázky je také:

- vypracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene v rozsahu budovaných potrubí a přípojky NN
- vypracování geometrického plánu nové PČS pro možnost vložení stavby do katastru nemovitostí
- zpracování realizační dokumentaci stavby v těch částech zadávací dokumentace, které svou podrobností nebudou zhotoviteli umožňovat výrobu nebo dodání zařízení či částí staveb, takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele.
- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u materiálu (šoupata se zemními soupřávkami a poklopy, domovní šoupátka se zemními soupřávkami, poklopy a navrtacími pasy , hydranty vč. drenáže a poklopy ad.), které jsou v soupisu prací a dodávek žlutě podbarvené , pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova ul. 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad zadavatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady na dopravu a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže apod.
- prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody v předstihu 15 dnů,
- pasportizace přílehlých staveb a nemovitostí v případě, že by mohlo dojít při provádění prací k jejich poškození
- Na stavbě bude přítomen koordinátor BOZP, náklady na tuto činnost bude hradit zadavatel
- uchazeč v dostatečném předstihu před pokládkou vodovodních řádů projedná s vlastníky nemovitostí opravu nevyhovujících vodovodních přípojek, jednotkové ceny dodávek a prací pro tyto vlastníky budou respektovat jednotkové ceny v cenové nabídce této zakázky
- splnění všech podmínek ze stavebního povolení, podmínky správce veřejné technické a dopravní infrastruktury, obsažené v předaných dokladech
- náklady za spotřebu veškerých energií a médií (např. voda).

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

7.2. Prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením prosté kopie příslušných dokladů.

7.3. Posouzení kvalifikace zadavatelem:

- a) Zadavatel stanovuje, že splnění kvalifikace posoudí hodnotící komise

7.4. Nesplnění kvalifikace:

- a) Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
- b) Zadavatel oznámí rozhodnutí o vyloučení dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky

8.1. Požadavky na formální zpracování nabídky:

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- b) Nabídka (krycí list nabídky a prohlášení o počtu stran nabídky) musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem dodavatele k zastupování dodavatele, v tom případě příloží dodavatel v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
- c) Dodavatel je povinen podat písemně nabídku v jednom originálním vyhotovení. Dále žádá zadavatel dodavatele o předání nosiče CD, na kterém bude uložen návrh smlouvy o dílo a nabídkový položkový rozpočet.
- d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Dodavatel doplní pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.
- e) Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou, poslední list nabídky bude obsahovat prohlášení dodavatele o počtu stran nabídky, toto prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem.
- f) Dodavatel do nabídky přiloží vyplněný Krycí list nabídky a Cenový list nabídky, vzory těchto listů jsou součástí zadávací dokumentace.
- g) Dodavatel do nabídky přiloží nabídkový rozpočet stavby, který bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení stavby v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
- i) Nabídka bude vložena do obálky, která bude označena textem:
„**Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT – Buda připojení na SV MB**“
Obálka s nabídkou bude kromě označení výše uvedeného opatřena názvem a adresou dodavatele a bude řádně zalepena nebo zabezpečena proti otevření.
- j) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.

8.2. Požadavky na členění obsahu nabídky:

Dodavatel předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

- 1. Krycí list nabídky
- 2. Cenový list nabídky
- 3. Dokumenty prokazující kvalifikaci
- 4. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
- 5. Položkový nabídkový rozpočet.
- 6. Čestné prohlášení o počtu stran.

9. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

9.1. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16.2.2018 v 10:00 hod.**

9.2. Způsob podání nabídky:

- a) Místem pro podání nabídek je sekretariát akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží, v pracovních dnech od 7.00 hod. do 14.00 hod.
- b) Obálka s nabídkou může být doručena poštou nebo osobně.
- c) Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
- d) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek nebo budou otevířené.
- e) Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne podání zadavatelem.

9.3. Otevírání obálek s nabídkami:

- a) Obálky s nabídkami dodavatelů budou otevířány do 30 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídky, místem otevírání obálek s nabídkami je zasedací místnost akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží.
- b) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit členové komise pro otevírání obálek s nabídkami a jeden zástupce každého dodavatele.

10. Hodnocení nabídek

Nabídky bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny bez DPH.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Dodatečně upravit zadávací podmínky veřejné zakázky
- b) Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele
- c) Uveřejnit rozhodnutí o vyjoučení dodavatele pouze na profilu zadavatele
- d) Nevracet uchazečům podané nabídky

Za zadavatele:


Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75