









LEGENDA ELEKTRO

- A**  SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ, STROPNÍ, LINEÁRNÍ 2x18W, IP65
- B**  SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ, NÁST. POINTER I 2x11W, IP66
-  SPÍNAČ NÁST. JEDNOPÓLOVÝ, 3559-A01929,10A,230V,IP44
-  EL. PŘÍMOTOP S VEST. TERMOSTATEM 2000W, 230V, IP21
-  ZÁSUVKA NÁST. 3+N+PE ,32A, 400V, kombinace se zds. 16A,230V, IP44
- RM** ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ, PLASTOVÝ. 200M, IP55
- KRABICOVÁ NÁST. ROZVODKA, ODBOČNÁ, IP54
-  **EP** HLAVNÍ OCHRANNÁ SBĚRNICE
-  KABELY PRO OSVĚTLENÍ, CYKY-J 3x1,5 – 5x1,5mm²
-  KABELY PRO ZÁSUVKY, CYKY-J 3x2,5 mm² a 5x4mm²
- OCHRANA PŘI PORUŠE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ
DLE ČSN EN 61140 A ČSN 332000-4-41-ed2, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPL. POSPOJOVÁNÍM



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

Křížová 47, 150 39 PRAHA 5

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Výpracovali: V. Balý | | Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor | |
| Projektant: V. Balý | Ved. atelieru: Ing. M. Butor | | |
| BUDA, VODOVOD - PŘIPOJENÍ NA SV BAKOV NAD JIZEROU | | | |
| D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | | | |
| SO 04 - ELEKTRO STAVEBNÍ ČÁST | | | |
| Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav | | | |
| DISPOZICE PŮDORYSU | | Zak.číslo: VIS 1/14 - 003 | Číslo přílohy: D.4.03 |
| Měřítko: 1:25 | | | |