

LEGENDA

SZ	svorka zkušební
OÚ	ochranný úhelník s držáky do zdi
SS	svorka spojovací
SR03	svorka spojovací (30x4 s pr.10mm)
IT	izolační tyč s držáky na stožár a JT
JT	jímací tyč l=2m
ZT20	trubkový zemnič l=2m
FeZn pr.10mm	vodič svodový a zemní
FeZn pr.8mm	vodič jímací
FeZn 30 x 4mm	zemní pás
	výkop 350/700mm



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

Křížová 47, 150 39 PRAHA 5

Vypracoval: **V. Ballý**

Hlavní inž. projektu: **Ing. M. Butor**

Projektant: **V. Ballý**

Ved. atelieru: **Ing. M. Butor**

WGS-84:

BUDA, VODOVOD - PŘIPOJENÍ NA SV BAKOV NAD JIZEROU

Datum: **leden 2014**

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Stupeň: **DÚR/DSP/DPS**

SO 04 - ELEKTRO STAVEBNÍ ČÁST

Formát:

Investor: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

Zak.číslo: **VIS 1/14 - 003**

HROMOSVOD

Měřítko:

1:50

Číslo přílohy:

D.4.04

BUDOVA ČERPACÍ STANICE

