

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

Vodohospodářské inženýrské  
služby, a.s.  
Křížová 472/47  
150 39 Praha 5

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/14/12119/Sk/0

VYŘIZUJE/LINKA  
R.Skořepová/661  
J.Bechyně/326324294

HRADEC KRÁLOVÉ  
27.5.2014

### **Buda – vodovod, připojení na SV Bakov nad Jizerou**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci: „Buda – vodovod, připojení na SV Bakov nad Jizerou“.

Projektová dokumentace řeší výstavbu nového přiváděcího vodovodního řadu s odkalovacím potrubím LTH/PE DN 100 a posilovací čerpací stanici s přípojkou NN. Celková délka vodovodních řadů je 2 151 m, délka odkalovacího potrubí 1 631 m. Stavba je umístěna v intravilánech obce Buda a Horka u Bakova nad Jizerou, resp. v extravilánu mezi těmito obcemi, v povodí významného toku Kněžmostka (IDVT 10100009, ČHP 1-05-02-0750-0-00).

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem.
- c) **Z hlediska správy vodního toku** nemáme k předložené dokumentaci námitek a sdělujeme následující:
  - Z provozního hlediska správce toku dojde ke křížení námi spravovaného DVT Od Lhotic, IDVT 10182334, ř.km cca 0,360, a to v prostoru vzdušní strany hráze rybníku Pátek, pod silniční komunikací v obci Buda. Dle PD je zvolena bezvýkopová technologie, bez reálného dotčení koryta vodoteče.
  - Další dotčené vodoteče nejsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o odvodňovací příkopy IDVT 10182341 a 10182339, na okraji obce Horka u Bakova nad Jizerou. I zde je zvoleno křížení pomocí bezvýkopové technologie, bez omezení profilů koryt.
  - Upozorňujeme na skutečnost, že dle archivních podkladů bývalé ZVHS jsou polní pozemky na jižní straně železniční tratě odvodněny trubkovou drenáží z let 1929 a 1978, s hloubkou uložení 0,5 m.
  - Část úseku navrhovaného vodovodního řadu nad obcí Horka zasahuje do pasivní zóny záplavového území VT Kněžmostka.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Vita Nejedlého 951  
**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha: PD

**Na vědomí**

PL – závod Jablonec nad Nisou