

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 19. srpna 2017

Slavomír Bukvička
Dukelská 1505
295 01 Mnichovo Hradiště

Sp. zn.: S-KHSSC 47075/2017
Č. j.: KHSSC 47075/2017

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 326 929 045
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Datum: 29. srpna 2017

Krpy – obnova vodovodu, SO.01 Vodovodní řady, nové - závazné stanovisko pro územní a stavební řízení

Na základě žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983 na základě plné moci zastoupeného panem Slavomírem Bukvičkou, IČO 40015009, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „Krpy – obnova vodovodu, SO.01 Vodovodní řady - nové“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu „Krpy – obnova vodovodu, SO.01 Vodovodní řady – nové“

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nových částí veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebrané z nové části veřejného vodovodu. Stanovení musí být provedeno minimálně v rozsahu kráceného rozboru dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu požadavků § 4 odst. 1 zákona.

Odůvodnění:


Dne 23. srpna 2017 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „Krpy – obnova vodovodu, SO.01 Vodovodní řady - nové“. Dokumentaci vypracoval v červenci 2017 pan Ing. Jan Čížek, ČKAIT – 0600225, číslo zakázky 03/2016.

Projekt řeší vybudování vodovodního řadu DN80 (prodloužení stávajícího řadu V2) je navržen podél komunikace č. 272219 ve standardním provedení z TLT v profilu DN80 jako náhrada za zrušený původní řad, který je veden přes soukromý pozemek a v těžko přístupném terénu pro provoz a údržbu. Celková délka řadu bude 158 m, napojení bude o přípojky pro dům čp. 10 až po přípojku pro dům čp. 137. Veden bude na pozemku parc. č. 1268/1 v k.ú. Krpy.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 zákona a § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Podmínky jsou určeny pro stupeň stavebního řízení.


Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav
v z. Ing. Lucie Černá



Rozdělovník
Adresát – osobně
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.