

Vážený pan
Slavomír Bukvička

Dukelská 1505
295 01 Mnichovo Hradiště

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
16. 10. 2017

NAŠE ZNAČKA
1095167852

VYŘIZUJE / LINKA
Milan Radoň / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mladá Boleslav / 20. 10. 2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby: "Krpy – obnova vodovodu – SO 01" pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Vážený pane Bukvičko,

souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro výše uvedenou stavbu za těchto podmínek:

Stavbou v k.ú. Krpy na p.č. 1268/1 bude respektováno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění §46 ochranná pásma.

Součástí projektové dokumentace musí být jeho zakreslení a sdělení k existenci sítí, které obsahuje podmínky při střetu s energetickým zařízením. Sdělení v elektronické podobě získáte na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz>.

Před započítím stavebních prací je nutné požádat o souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení a objednat vytyčení. Stavbou dodržet podmínky uvedené ve sdělení k existenci sítí a v souhlasu s umístěním stavby – povolením činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení.

Zemními pracemi nesnižovat hloubku uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí. Uložení inženýrských sítí musí být provedeno dle ČSN 73 6005 - prostorová úprava vedení. Podmínky výše uvedené ČSN dodržet i při křížení realizované inženýrské sítě s kabelovým vedením energetiky.

Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zápisem do stavebního deníku.

Pokud při stavbě dojde ke střetu se zařízením distribuční soustavy, bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a, s. je zakázáno používat strojní techniku.

Upozorňujeme rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v našem majetku (např. přírodní vedení k odběratelům, kabelové vedení veřejného osvětlení apod.).

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | za-
psaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 Plzeň

Toto vyjádření je platné za předpokladu, že bylo vydáno závazné sdělení o existenci sítí, které musí být doloženo společně k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem



Milan Radoň

Technik SEM | oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.