



OCHRANA PŘI PORUŠE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ
DLE ČSN EN 61140 A ČSN 332000-4-41-ed2, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPL.
POSPJOVÁNÍM

	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s. Křížová 47, 150 39 PRAHA 5	
Vypracoval: Vladimír Ballý	Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor	
Projektant: Vladimír Ballý	Ved. atelieru: Ing. M. Butor	
VINEC, VODOVOD - ŘEŠENÍ TLAKOVÝCH POMĚRŮ SO 02 VDJ VINEC PS 02 - ELEKTRO TECHNOLOGICKÁ ČÁST		
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav		
DISPOZICE		
Datum:	říjen 2014	
Stupeň:	DSP/DPS	
Formát:	2A4	
Zak.číslo:	VIS 1/14 - 015	
Měřítka:	Číslo přílohy:	
1:50	D.5.03	