

Zadávací dokumentace

(textová část)

pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

V Mladé Boleslavi dne 26. července 2018

1. Druh veřejné zakázky:

Zakázka malého rozsahu

2. Název veřejné zakázky:

Vlkava – obnova výtlačného řadu
Kosořice – obnova přivaděče

3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Právní forma: akciová společnost
IČ: 46356983
DIČ: CZ46356983
Zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Kafluk, vedoucí odd. VRI
Ing. Miroslav Havlas, pracovník odd. VRI
Jaroslava Bajerová, pracovník odd. VRI
e-mail: mkafluk@vakmb.cz, mhavlas@vakmb.cz
Telefon: +420 326 376 215
Fax: +420 326 781 505
Profil zadavatele: <https://zakazky.vakmb.info/>

4. Údaje o zadávací dokumentaci:

4.1. Závaznost požadavků zadavatele

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Uchazeč je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. Uchazeč ve své nabídce musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší.

4.2. Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Evžen Kozák projekce vodohospodářských staveb, Koryta 29, 294 11 Loukov, zakázkové číslo 201787, datum IX. 2017, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavbu Vlkava – obnova výtlačného řadu
- c) Projektová dokumentace zpracovaná GEVOS, Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, zakázkové číslo 1713, datum III/2018, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavbu Kosořice, obnova přivaděče
- d) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo pro stavbu Vlkava – obnova výtlačného řadu
- e) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo pro stavbu Kosořice, obnova přivaděče
- f) Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejíž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby
- g) Krycí list nabídky
- h) Cenový list nabídky

4.3. Poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje neomezený přístup dodavatelům ke všem částem zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele <https://zakazky.vakmb.info/>.

4.4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (e-mailem, poštou, osobním doručením, kurýrní službou). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo je zveřejní na profilu zadavatele. Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky se nachází na veřejně přístupném prostranství u obcí Vlkava a Kosořice, neorganizuje zadavatel pro dodavatele prohlídku místa plnění a každý dodavatel se s místem plnění seznámí individuálně.

Zadavatel nepřipouští podání varianty nabídky.

5. Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel stanovuje, že v závorce uvedené práce nesmí uchazeč svěřit podzhotoviteli a musí je realizovat vlastními pracovníky (montáž vodovodního potrubí).

6. Charakteristika veřejné zakázky

6.1. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je extravilán obce Vlkava a Kosořice

6.2. Doba plnění veřejné zakázky

6.2.1. Vlkava, obnova výtlačného řadu

6.2.1.1. <u>Zahájení stavby:</u>	Zadavatel je připraven zahájit práce	1.3.2019
6.2.1.2. <u>Nejzazší ukončení stavby:</u>		31.10.2019
6.2.1.3. <u>Průběžná lhůta výstavby:</u>		70 dnů

6.2.2. Kosořice, obnova přivaděče

6.2.2.1. <u>Zahájení stavby:</u>	Zadavatel je připraven zahájit práce	1.3.2019
6.2.2.2. <u>Nejzazší ukončení stavby:</u>		31.10.2019
6.2.2.3. <u>Průběžná lhůta výstavby:</u>		80 dnů

6.2.3. Průběžná lhůta výstavby ve dnech: uvede uchazeč ve své nabídce pro obě stavby zvlášť

6.2.4. Podmínky splnění:

Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání dokladů a datových médií specifikovaných v Technických podmínkách.

6.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Jedná se o dvě stavby, pro jejíž realizaci bude vybrán jeden dodavatel a uzavřeny dvě smlouvy o dílo na každou stavbu zvlášť.

6.3.1. Rozsah předmětu zakázky:

- Vlkava, obnova výtlačného řadu
 - o Obnova výtlačného řadu
- Kosořice, obnova přivaděče
 - o Obnova přivaděče

6.3.2. Stručný popis předmětu zakázky:

Vlkava, obnova výtlačného řadu:

- Předmětem této stavby je obnova stávajícího výtlačného řadu LT DN125 z obce Vlkava do zemního vodojemu Vlkava v délce 1072 m. Nový vodovodní řad bude z tvárné litiny DN 150. V rámci této stavby bude nový vodovod pokládán v zemědělských a lesních pozemcích, které budou uvedeny do původního stavu. Stavbou budou dotčeny zemědělské a lesní pozemky, které budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.

Kosořice, obnova přívaděče:

- Předmětem stavby je výměna stávajícího vodovodního řadu z potrubí PVC d160 a PVC d110. Výměna bude provedena v celkové délce 1260 m potrubím z tvárné litiny DN 200 CLASS 64. Stávající vodovodní přívaděč bude vyměněn v úseku mezi věžovým vodojemem Luštěnice a armaturní šachtou A2, umístěnou na jižním okraji zástavby obce Kosořice. Součástí opravy bude zrušení armaturních šachet A1 a A12, úprava armaturní šachty A15 a kompletní rekonstrukce armaturní šachty A2. Dále bude provedeno přepojení stávající vodovodní přípojky pro sportovní areál v Kosořicích. V rámci této stavby bude nový vodovod pokládán v zemědělských pozemcích, které budou uvedeny do původního stavu.

6.3.3. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také:

– Vlkava, obnova výtlačného řadu:

- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u armatur (domovní šoupátka se zemními soupravami, poklopy a navrtávacími pasy SUPA LOCK, šoupata, hydranty ...), které jsou v soupisu prací a dodávek označeny žlutým zvýrazněním, pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad zadavatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady na dodávku a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže, apod.
- zpracování realizační dokumentaci stavby v těch částech zadávací dokumentace, které svou podrobností nebudou dodavateli umožňovat výrobu nebo dodání zařízení či částí staveb, takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele.
- prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody v předstihu 15 dnů,
- uchazeč bude v případě výskytu nepropustných zemin zřizovat podzemní bariéry proti drenážování podzemních vod formou jílového těsnění (zátky) do úrovně pláně v délce 2-3m v šíři rýhy vodovodu. Umístění těsnění dle návrhu zhotovitele, max. však 100m a při výrazné změně sklonu terénu (hrana svahu, atd.). Tyto práce budou dokumentovány zápisy do stavebního deníku s uvedením staničení stoky a fotodokumentovány. Pokud bude přerušeno zásobování nemovitostí vodou z důvodu zaklesnutí hladiny a ztráty vody ve studni, je uchazeč povinen zajistit náhradní zásobování vodou do doby obnovení zásobování nemovitostí vodou.
- na stavbě bude přítomen koordinátor BOZP, náklady na tuto činnost bude hradit zadavatel
- náhrady za ušlou produkci vzniklé v souvislosti se zemními pracemi v zemědělských pozemcích bude smluvně řešit objednatel s nájemci pozemků, pouze v rozsahu nad rámce záboru dle projektové dokumentace, pokud

dodavatel poškodí větší rozsah zemědělských plodin, bude povinen tyto náklady objednateli uhradit.

– Kosořice, obnova přivaděče:

- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u armatur (domovní šoupátka se zemními soupřavami, poklopy a navrtávacími pasy SUPA LOCK, šoupata, hydranty ...), které jsou v soupisu prací a dodávek označeny žlutým zvýrazněním, pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad zadavatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady na dopravu a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže, apod.
- zpracování realizační dokumentaci stavby v těch částech zadávací dokumentace, které svou podrobností nebudou dodavateli umožňovat výrobu nebo dodání zařízení či částí staveb, takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele.
- prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody v předstihu 15 dnů,
- uchazeč bude v případě výskytu nepropustných zemin zřizovat podzemní bariéry proti drenážování podzemních vod formou jílového těsnění (zátky) do úrovně pláně v délce 2-3m v šíři rýhy vodovodu. Umístění těsnění dle návrhu zhotovitele, max. však 100m a při výrazné změně sklonu terénu (hrana svahu, atd.). Tyto práce budou dokumentovány zápisy do stavebního deníku s uvedením staničení stoky a fotodokumentovány. Pokud bude přerušeno zásobování nemovitostí vodou z důvodu zaklesnutí hladiny a ztráty vody ve studni, je uchazeč povinen zajistit náhradní zásobování vodou do doby obnovení zásobování nemovitostí vodou.
- na stavbě bude přítomen koordinátor BOZP, náklady na tuto činnost bude hradit zadavatel
- náhrady za ušlou produkci vzniklé v souvislosti se zemními pracemi v zemědělských pozemcích bude smluvně řešit objednatel s nájemci pozemků, pouze v rozsahu nad rámce záboru dle projektové dokumentace, pokud dodavatel poškodí větší rozsah zemědělských plodin, bude povinen tyto náklady objednateli uhradit.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7.1. Profesionální kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

7.2. Prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením kopie příslušných dokladů.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky

8.1. Požadavky na formální zpracování nabídky:

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, v níž musí být oceněny obě stavby.
- b) Nabídka (krycí list nabídky) musí být podepsána uchazečem resp. statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k zastupování uchazeče, v tom případě přiloží uchazeč v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
- c) Uchazeč je povinen podat písemně nabídku v jednom originálním vyhotovení. Dále žádá zadavatel uchazeče o předání nosiče CD, na kterém bude uložen návrh smlouvy o dílo a nabídkový položkový rozpočet pro obě stavby.
- d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh obou smluv o dílo podepsaný uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč doplní pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.
- e) Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou, poslední list nabídky bude obsahovat prohlášení uchazeče o počtu stran nabídky, toto prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem.
- f) Uchazeč do nabídky přiloží vyplněný Krycí list nabídky a Cenový list nabídky, vzory těchto listů jsou součástí zadávací dokumentace.
- g) Uchazeč do nabídky přiloží nabídkové rozpočty obou staveb, které budou obsahovat veškeré náklady nutné k provedení obou staveb v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
- i) Nabídka bude vložena do obálky, která bude označena textem:
Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT
„Vlkava, obnova výtlačného řadu“
„Kosořice, obnova přivaděče“
Obálka s nabídkou bude kromě označení výše uvedeného opatřena názvem a adresou uchazeče a bude řádně zalepena nebo zabezpečena proti otevření.
- j) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.

8.2. Požadavky na členění obsahu nabídky:

Uchazeč předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

1. Krycí list nabídky
2. Cenový list nabídky
3. Dokumenty prokazující kvalifikaci
4. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
5. Položkový nabídkový rozpočet.
6. Čestné prohlášení o počtu stran.

9. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

9.1. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **12.9. 2018 v 13:00**.

9.2. Způsob podání nabídky:

- a) Místem pro podání nabídek je sekretariát akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží, v pracovních dnech od 7.00 hod. do 14.00 hod.
- b) Obálka s nabídkou může být doručena poštou nebo osobně.
- c) Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
- d) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek nebo budou otevřené.
- e) Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců ode dne podání zadavateli.

9.3. Otevírání obálek s nabídkami:

- a) Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídky, místem otevírání obálek s nabídkami je zasedací místnost akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží.
- b) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit členové komise pro otevírání obálek s nabídkami a jeden zástupce každého uchazeče.

10. Hodnocení nabídek

- a) Nabídky bude zadavatel hodnotit pouze podle výše nabídkové ceny bez DPH.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Nevybrat žádnou nabídku nebo výběrové řízení zrušit.
- b) Nevracet uchazečům podané nabídky

Za zadavatele:



.....
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88**

