

*Voda je život, chraňme ji!*®

Ing. Milan Ulbrych - GEVOS  
Dvorská č.p. 748/9  
46601 Jablonec nad Nisou

*Naše značka*  
**VP/20170643**

*Vyřizuje / linka*  
Prosová/237

*Mladá Boleslav*  
18. 7. 2017

k.ú.: **Kosořice**; č. parcely: **109/3**

**Kosořice - obnova přivaděče**

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., , , , 0**

Žadatel vyznačil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „VaK MB a.s.“).

Naše společnost vydává následující vyjádření: **Toto vyjádření neslouží pro vydání žádného povolení (rozhodnutí nebo opatření) týkajícího se stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.**

V zájmovém území **dojde ke střetu** s vodohospodářskými zařízeními ve správě VaK MB, a.s. Bez předložení dokumentace stavby není možné posoudit, zdali nedojde k ohrožení našich zájmů

**Při umístění staveb trvalého charakteru musí být zachováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 23 odst. 3 a 5 následovně:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem příslušného správce sítě.

**Zákresy našich zařízení jsou pouze informativní.** Poloha trubních a kabelových vedení zobrazená přerušovanou čarou je pouze orientační s neověřeným průběhem, proto je vždy nutné vytyčit trasu

vedení v terénu. Trubní a kabelová vedení vyznačená v mapových podkladech plnou čarou byla zaměřena geodeticky před záhozem.

**Vytyčení vodohospodářských zařízení:**

Vodovod – Benátky nad Jizerou	Jan Hadrbolec	326 362 004 326 362 020	<a href="mailto:jhadrbolec@vakmb.cz">jhadrbolec@vakmb.cz</a>
-------------------------------	---------------	----------------------------	--

S dotazy k vydanému vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu: [tpc@vakmb.cz](mailto:tpc@vakmb.cz) nebo na těchto telefonních číslech: **326 376 237, 326 376 170, 326 376 252.**

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Toto vyjádření platí jeden rok.

S pozdravem

Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek