



СТАВАЈЦИ  
СТАВАЈЦИ  
СТАВАЈЦИ

1 = 40m FeZn 30x4 CYKY4Bx25

STAVAJÚCI PRÍPOJKOVU SKRÍŇ DEMONTOVAŤ  
A NA JEJ MÍSTO OSADIŤ ELPLAST RORYCANY  
8A-9FT VAK. 10A-9FT ČM

ZEMNÍČ. F22-30x4 SPOIT  
SE STAVAJÚCIM UZEMNENÍM OBJEKTU VAK

V PILÍŘI POD ROZVÁDEČEM  
PONECHAT NA PŘÍRODNÍM  
KABELU 5m REZERVNI DELKY

ZEMNIČ FeZn30x4 SPOJIT  
SE STÁVAJÍCÍM UZEMNĚNÍM VODOJEMU  
VE VŠECH MÍSTECH PŘÍBLŽENÍ

**NADZEMNI VODOJEM**

TRASA STÁVAJÍCICH KABELŮ NENÍ ZNÁMA,  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT

Vypracoval :	Ing. Hamerník	Tech. kontr. :	Ing. Hamerník
Ved. proj. :	Ing. Voříšek J.		
Kraj :	Středočeský	Obec :	Luštěnice
Investor :	Český mobil a.s., Vinohradská 167, Praha 10		
Název :	Základnová stanice GSM		
	Vodojem - Luštěnice, parc.č. 457/6		
	Lokalita - 14067 A - MBLUS		
SITUACE AREÁL - ELEKTROROZVODY			
Číslo parčí:	Číslo výkresu:		
	E 01.8		