


OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY



BETON C 20/25, X0

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA (m ³)	POČET
T KUS DN150/80	1,10 x 0,45 x 1,21	0,60	2
KOLENO 22,5° DN80	0,26 x 0,28 x 0,55	0,04	2

SO 01 - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU LT DN80

Zodp. projektant:	Vypracoval:	GEVOS <small>DVORSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458</small>	
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal		
Obec: Benátky nad Jizerou	KÚ: Nové Benátky		
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum:	I. 2019
BENÁTKY NAD JIZEROU OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE		Č. zakázky:	1828
		Číslo kopie:	
		DPS	
OPĚRNÉ BLOKY		Měřítko:	Č. přílohy: D.1.9