


BENÁTKY NAD JIZEROU, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE  
SO 02 OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU LT DN100

VODOVODNÍ ŘAD - LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ DN100 CLASS100 PN16 DL. 256,60m

- PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK 3 ks  
HDPE100 RC d63 SDR11 1ks - 2,00m  
HDPE100 RC d50 SDR11 1ks - 2,43m  
HDPE100 RC d32 SDR11 1ks - 2,00m

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - KAMENINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ DN200 TŘ.160 DL. 4,41m



1 : 500

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÝ VODOVOD  
PROJEKTOVANÁ KANALIZACE  
KATASTRÁLNÍ HRANICE  
VNITŘNÍ KATASTRÁLNÍ HRANICE

DOTČENÝ POZEMEK



SO 02 - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU LT DN100

Souřadnicový systém: S-JTSK

Zodp. projektant:	Vypracoval:	GEVOS
Ing. M. Ulbrých	Z. Zobal	DIVOKÁ 7489 486 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 554 458
Obec: Benátky nad Jizerou	KÚ: Staré Benátky	
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav	Datum:	I. 2019
BENÁTKY NAD JIZEROU OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE		Č. zakázky: 1828
		Číslo kopie: DPS
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES SO 02		Měřítko: Č. přílohy: C.6 1 : 500