

Ing. Jiří Maťák
Na Radouči 1313
293 01 MLADÁ BOLESLAV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1100869548/876VYŘIZUJE / LINKA
P. Brabenec / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mělník/7. 11. 2018**Vyjádření ke stavbě**

Vážený pane Maťáku,

rádi bychom Vás informovali, že nemáme námitek ke stavbě „KOVÁŇ, PROPOJENÍ VÝTLAKU BEZVEL“ na č. parc. 771/12, 848, 771/13 a st. 146 v k.ú. Kovář.

Při realizaci stavby je nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. 458/2000Sb. §46.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a, s. je **zakázáno používat strojní techniku.**

V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat nivelita terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení.

Při křížení, či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005. **Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zápisem do stavebního deníku.**

Před vydáním stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášky, případně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je nutné požádat o vyjádření k existenci sítí (geoportál na www.cezdistribuce.cz) případně souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení a o vytyčení kabelového vedení.

Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením, souhlasem s umístěním stavby a povolení k činnosti v ochranném pásmu, k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví

S pozdravem



Petr Brabenec
Technik SEM/ oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.