



POZNÁMKA

NOVÉ VODOVODNÍ VEDENÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HRDLOVÉHO LITINOVÉHO (TVÁRNÁ LITINA), S CEMENTOVOU VÝSTELKOU, PROFIL LT 150, HRDLOVÉ SPOJE POTRUBÍ A TVAROVEK TYP BRS, JISTĚNÝ PROTI PODELNĚMU POSUNU (TAKÉ OZNAČENÍ JAKO "TYTO-SIT-PLUS")  
V PŘÍPADĚ, ŽE HRDLOVÝ SPOJ BUDE SITUOVÁN V CHRÁNICČE, PAK BUDE POUŽIT SPOJ TYP BLS, NE TYP BRS !

Hlavní inženýr projektu	ING. JIŘÍ MATÁK		Ing. Jiří Maták Na Radouši 1313, Mladá Boleslav IČO 10229604 tel: 605 945 735 e-mail: matakj@seznam.cz	
Projektant části	ING. JIŘÍ MATÁK		Datum 07/2018	
Investor	VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV A.S.		Stupeň DŮR, DSP	
O.č.:	KOVÁN	STAV.č.:	MLADÁ BOLESLAV	Číslo zak.
Akce	KOVÁN, PROPOJENÍ VÝTLAKU BEZVEL		Arch. čísto	
Obsah výkresu	PODCHOD POD KORYTEM VODOTEČE - VZOR		Měřítko 1:25	Číslo výkresu "D.2.4"