

PŘEDNÍ POHLED

SKŘÍŇ RE A SS OSAZENÝ Z DRUHÉ STRANY PILÍŘE

ZÁVLAČKY

DVÍŘKA NEREZ 600x1400 mm TL=1,5mm, 1/2 STAVĚČI

KLINKER 113x115x250 mm ORIG. MALTA PRO LICOVÉ ZDIVO

MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ

ZÁŘEZ ZE SPODA OKAPOVÝ NOS

PRŮCHODKA - 1x PVC DN110 (VSTUP)

CHRÁNIČKY - PE90 TENZOMETR

CHRÁNIČKY - PE90 PRŮTOKOMĚR

CHRÁNIČKY - 2x PE90 ČERPADLA VYPÁDOVÁNO 0,1% SMĚREM K ŠACHTĚ

MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ

MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ DN 150

RÁM 1200x1400 mm - TYČ L 50x30 DLE

MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ DN 100

HYDROIZOLACE 2X TĚŽKÝ ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU

BETONOVÝ ZÁKLAD PILÍŘE C 30/37

MONTÁŽNÍ OTVOR PRO CHRÁNIČKY 800x300 mm

ODVĚTRÁNÍ PROVOZNÍ NÁDRŽE

PVC DN 100-VYPÁDOVÁNO SMĚREM K ŠACHTĚ

ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY

PVC DN 150-VYPÁDOVÁNO SMĚREM K ŠACHTĚ

KRYJÍCÍ ARMOVANÁ DESKA TERACO VE SPÁDU 3% K ČSOV DĚLKA 2100mm, ŠÍŘKA 680mm, TLOUŠŤKA 50 mm

RE
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

SS100
POJISTKOVÁ SKŘÍŇ

RMO
ROZVADĚČ ARIE 108

2680

90 115 445 115 1200 625 90

50 115 570 115 510 670

305 1400 1980

380 1200

2460 800 400 800 2100 180

Technical drawing of a kitchen unit layout. The drawing shows a side view of a kitchen unit with various components and dimensions.

Dimensions:

- Overall width: 2750
- Overall height: 680
- Top section width segments: 90, 115, 440, 115, 1200, 115, 580, 90
- Right side height segments: 90, 115, 385, 500
- Internal height segments: 260, 240

Components and Labels:

- KLINKER 113x115x250 mm ORIG. MALTA PRO LICOVÉ ZDIVO
- ELM ROZVADEČ A POJ. SKRIN OSAZENÝ NAD SEBOU RE 440x570x240mm SS100 410x510x250mm
- ROZVADEČ ED 2x3,0kW
- PRŮCHODKA – 1x KF110 (VSTUP)
- ZÁMK. DLAŽBA SOUČÁST ČSOV1
- ZDIVO VNITŘNÍ ČÁSTI NIKY VYSPÁROVAT
- RAM 1200x1400 mm – TYČ L 50x30 DLE ČSN 17 240
- NAVARENÉ PANTY
- DVÍŘKA DVOUKŘÍDLA – NEREZ PLECH 600x1400 mm NA UNIVERZÁLNÍ VELKOU VLOŽKU FAB PROVOZOVATELE 1/2 STAVECI
- ODVĚTRÁNÍ PROVOZNÍ NÁDRŽE PVC DN 100–VYSPÁDOVÁNO SMĚREM K ŠAC
- ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY PVC DN 150–VYSPÁDOVÁNO SMĚREM K ŠAC
- CHRÁNIČKY PRŮCHODKY – 4x KF90 VYSPÁDOVÁNO 0,1% SMĚREM K ŠACHTĚ

POZNÁMKY:

1. POKUD BUDE PODLE PODMÍNEK POSKYTOVATELE EL. ENERGIE POŽADOVÁNO UMÍSTĚNÍ POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ POD ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ, BUDE TATO VŽDY DODÁVÁNA A MONTOVÁNA JAKO SOUPRAVA S ELEKTROMĚROVÝM ROZVADĚČEM A BUDE I TAK DO PILÍŘE MONTOVÁNA
2. VYZNAČENÍ SKLADBY LICOVÝCH CIHEL JE POUZE SCHÉMATICKÉ, ZHOTOVITEL VYZDÍ VŽDY TAK, ABY RESPEKTOVAL PRAVIDLA CIHELNÉ VAZBY
3. POKUD BUDE OBJEDNATEL POŽADOVAT UMÍSTĚNÍ VĚTŠÍ SKŘÍNĚ ARIE O ROZMĚRU 1000 x 1000 mm, BUDE ROZMĚR NIKY PILÍŘE UPRÁVEN NA ROZMĚR 1400 x 1400 mm
4. ROZMĚR RÁMU Z ÚHELNÍKU A DVOUKŘÍDLÝCH DVÍŘEK UPŘESNÍ ZHOTOVITEL VŽDY AŽ PO VYZDĚNÍ PILÍŘE

Technical drawing of a wall cross-section showing construction details and dimensions. The drawing includes the following elements and labels:

- ODKAPOVÝ ŽLÁBEK** (Drip eave) at the top left.
- KRYCÍ ARMOVANÁ DESKA TERACO VE SPÁDU 3% K ČSOV** (Covered reinforced Teraco plate with 3% slope to the gutter) at the top right.
- DÉLKA 2100mm, ŠÍŘKA 680mm, TLOUŠŤKA 50 mm** (Length 2100mm, Width 680mm, Thickness 50mm) at the top right.
- 3%** (Slope) indicated by an arrow pointing left.
- 50** (Thickness of the top plate) indicated on the left.
- KLINKER 113x115x250 mm** (Clay brick) and **ORIG. MALTA PRO LICOVÉ ZDIVO** (Original mortar for facing masonry) on the left.
- 2080** (Height of the main wall section) indicated on the left.
- ELEKTROMĚROVÝ ROZVADEČ** (Electrical meter switch) and **POJISTKOVÁ SKŘÍŇ** (Circuit breaker cabinet) shown in the wall section.
- MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ DN 150** (Grate for ventilation DN 150) on the right.
- ROZVADEČ ARIE 108** (ARIE 108 switch) shown in the wall section.
- MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ DN 100** (Grate for ventilation DN 100) on the right.
- U.T.** (Ground level) indicated on the left.
- 500** (Height of the base section) indicated on the left.
- HYDROIZOLACE 2X TĚŽKÝ ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU** (Hydroisolation 2x heavy asphalt modified strip with glass insert) on the right.
- BETONOVÝ ZÁKLAD PÍLIŘE C 30/37** (Concrete base for column C 30/37) and **MONTÁŽNÍ OTVOR PRO CHRÁNIČKY 800x300 mm** (Installation opening for covers 800x300 mm) on the right.
- 0,1%** (Slope) indicated by an arrow pointing left at the base.
- 800** (Width of the base section) indicated on the left.
- 300** and **200** (Widths of the base sections) indicated at the bottom.
- CHRÁNIČKY - 4x PE90** (Covers - 4x PE90) and **VYSPÁDOVÁNO 0,1% SMĚREM K ŠACHTĚ** (Sloped 0,1% towards the shaft) at the bottom left.

Investor				VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S.			
				ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV			
				IČO: 46356983			
Hlavní projektant		Vypracoval		Geodet		Ing.Evžen Kozák	
ing.E.Kozák		P.Odnoha		Z.Bičiště		projekce vodohospodářských staveb	
						Koryta 29, Loukov 294 11 tel: 326 789 357 , 602 422 354 E-mail: evzen.kozak@volny.cz	
stavba: PTÝROV, KANALIZACE ČSOV1 A VÝTLAK V1				číslo zakázky:		2016027	
				stupeň PD:		PDPS	
objekt: SO.02.02.02 ELEKTRO				datum:		08.2018	
část: elektroinstalace				měřítka: –		formát: 2xA4	
obsah: PÍLIŘ				výkres číslo:		výtisk číslo:	
název dig.souboru: –				číslo přílohy: –		4	