



20	1	Vyhodnocovací jednotka 0AA-100-2	-	-	-	-
19	1	Dávkovací stanice	-	-	-	-
18	1	Sonda průsaku T-200-L	-	-	-	-
17	1	Držák sondy průsaku - mufna G2"	-	G2"	-	-
16	1	Konzole pro ultrazvuk S G1,1/2" a ochrannou stříškou	-	d200 G 1,1/2"	PE-HD	-
15	1	Konzole vyhodnocovací jednotky	-	-	PE-HD	-
14	1	Sada kotevních patek	-	-	PE-HD	-
13	1	Typový štítek záchytné vany	-	-	PE-HD	1030054
12	1	Typový štítek nádrže	-	-	PE-HD	1030054
11	2	Jeřábové oko záchytné vany	-	-	PE-HD	1033608
10	2	Jeřábové oko nádrže	-	-	PE-HD	1033116
09	1	Konzole pro uchycení dávkovací stanice	-	-	PE-HD	-
08	1	Inspekční otvor záchytné vany	-	d90	PE-HD	-
07	1	Šroubení DN15 pro návrat z pojist ventilu	-	DN15	PVC/EPDM	-
06	1	Vyjímatelné sací potrubí DN15 se zpět. ventilem s pomocnou sací nádobkou 2,5 ltr., vč. ochranné stříšky a 2x uzav. kohoutu DN15	-	DN15/63	PE-HD	-
05	1	Odkapová vanička k plnicímu potrubí	-	-	PE-HD	-
04	1	Plnicí potrubí PE s kulovým kohoutem DN80 a bajonetovou přípojkou VK80	-	DN80/40	PE-HD	-
03	1	Mechanický stavoznak se stupnicí a dvěma bistabilními kontakty	-	DN80/40	PE-HD	-
02	1	Odvětrání s krytkou	-	DN125	PE-HD	-
01	1	Inspekční otvor	-	DN600	PE-HD	-

PŘEVZATÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE DODAVATELE ZÁSOBNÍ NÁDRŽE.

	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s. Křížová 47, 150 00 PRAHA 5	
	Vypracoval: V. Klouzal	Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor
Projektant: V. Klouzal	Ved. atelieru: Ing. M. Butor	
SEMČICE - DOSTAVBA KANALIZACE 2. ETAPA A INTENZIFIKACE ČOV D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.21 PS 01 STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST		Datum: květen 2018 Stupeň: DÚR/DSP/DPS Formát: 2 A4
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Zak.číslo: VIS 2/17 - 050 Měřítko: Číslo přílohy:
ZÁSOBNÍ NÁDRŽ NA SÍRAN ŽELEZITÝ		1:25 D.21.08