


b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s likvidací vodárenských objektů za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Vrty budou odborně zlikvidovány oprávněnou firmou (za dohledu hydrogeologa) dle příslušného projektu likvidace tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních vod či povrchových vod.
- Cementace bude provedena tak, aby nedošlo k přetoku mezi jednotlivými zvodněmi.
- Pro zásyp bude využit nejlépe štěrk či štěrkopísek (bez obsahu škodlivých látek) – svrchní část bude upravena s okolním terénem.
- Nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystémů.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(10)


Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 28. srpna 2017

Ing. Evžen Kozák s.r.o.
Koryta 29
294 11 Loukov

Sp. zn.: S-KHSSC 48829/2017
Č. j.: KHSSC 48829/2017

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 326 929 045
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Datum: 12. září 2017

Mukařov – likvidace zdroje a čerpací stanice na st. parc. č. 746/1 - závazné stanovisko k odstranění stavby

Na základě žádosti investora společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983 plnomocně zastoupeného společností Ing. Evžen Kozák s.r.o., IČO 27865193 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro bourací práce na stavbu stavby „Mukařov – likvidace zdroje a čerpací stanice na st. parc. č. 746/1“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S vydáním povolením k odstranění stavby „Mukařov – likvidace zdroje a čerpací stanice na st. parc. č. 746/1“

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Dne 31. srpna 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro bourací práce na stavbu stavby „Mukařov – likvidace zdroje a čerpací stanice na st. parc. č. 746/1“. Projektovou dokumentaci vypracoval pan Ing. Evžen Kozák, ČKAIT 0000253 v srpnu 2017.

Dokumentace řeší odstranění stávajícího zdroje – betonové skruže DN 1500 o hloubce 3,5 m zakryté betonovou deskou a objektu zděné čerpací stanice o půdorysu 2,65 x 2,65 m a výšky 2,65

m. Předmětný zdroj není již napojen na vodovodní systém. Po zrušení stávajícího vodního zdroje (zasypáním inertním materiálem a zabetonováním) a po zbourání nadzemní části čerpací stanice a ubourání části podzemní komory bude prostor zasypán inertním materiálem a zhutněn, okolí čerpací stanice bude urovnáno, překryto humózní vrstvou a zatravněno travním semenem. Bourací práce nebudou mít vliv na okolí svou prašností a hlukem, předmětné místo bouracích prací se nachází v těsné blízkosti místní komunikace mezi čp. 26 a 40. Konstrukce čerpací stanice byly prozkoumány a nebyl zjištěn výskyt azbestu, pokud by ovšem byl výskyt azbestových vláken během prací zjištěn, musí být stavební práce ohlášeny ve smyslu požadavků § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a náležitosti tohoto hlášení jsou stanoveny v § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Podmínky této práce stanoví § 21 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., jak je výše uvedeno.

Zhotovitel je povinen při pracích dodržet hygienické limity hluku a vibrací u nejbližšího venkovního chráněného prostoru obytné zástavby.

Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav

Rozdělovník

Adresát – datovou schránkou
KHS MB – HOK



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

ing. Evžen Kozák s.r.o.
ing. Evžen Kozák
č.p.29
29411 Koryta

Naše značka: E26514/17

V Praze dne: 31.7.2017

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Mukařov-likvidace zdroje a čerpací stanice

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E26514/17
Název stavby /akce: Mukařov-likvidace zdroje a čerpací stanice
Datum podání žádosti: 31.7.2017
Důvod žádosti: Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti: Odstranění stavby / terénních úprav / zařízení
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: ing.Evžen Kozák s.r.o.
IČ: 27865193
DIČ:
Kontaktní osoba: ing. Evžen Kozák
Adresa: č.p.29
Město / obec: Koryta
PSČ: 29411
Stát:
E-mail: biciste.vaclav@email.cz
Telefonní číslo: 604447166

Stavebník

Firma / organizace: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Havlas
Adresa: Čechova č.p.1151
Město / obec: Mladá Boleslav
PSČ: 29322
Stát:
E-mail: biciste.vaclav@email.cz
Telefonní číslo: 604447166

Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m
Projektant:
Druh stavby: Ostatní
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: biciste.vaclav@email.cz

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-699752.9717 -994815.9885,-699752.178 -994825.0505,-699753.3025 -994831.0036,-699745.2327 -994829.35,-699751.8472 -994807.5218,-699753.8316 -994808.3156,-699752.9717 -994815.9885))

ing.Evžen Kozák s.r.o.
Evžen Kozák
Koryta 29
294 11 Koryta



V Praze, 31.7.2017

Naše zn.: **MW000006634351162**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Mukařov-likvidace zdroje a čerpací stanice**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **31.7.2017**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nikol Jeníková
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 775 971 111, fax: 775 971 92
-50-

Tel.: 775 012 026
E-mail: west@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW000006634351162.pdf

OBECNÍ ÚŘAD MUKAŘOV

Mukařov č.p. 12 , 295 01 Mnichovo Hradiště

Číslo jednací: 158/2017
Vyřizuje: Josef Eichler
Telefon: 602150071
E-mail: oumukarov@quick.cz

Vaše značka:
č. jednací: .
V Mukařově 10.10.2017

Ing Evžen Kozák s.r.o.
Koryta 29
294 11 Loukov


VĚC: Vyjádření k likvidaci nevyužívaných objektů VaK MB a.s.

Zastupitelstvo obce Mukařov projednálo na svém zasedání váš návrh na likvidaci čerpací stanice na p.p.č. 746/1 v KU Mukařov u Jiviny, jmenovaný pozemek je ve vlastnictví obce Mukařov a rozhodlo takto:

Požadujeme zachovat vodní zdroj (studnu), chceme ho mít v rezervě pro případ požáru, kdy je tato studna jediný zdroj vody pro případné doplňování cisterny IZS hasičů. K likvidaci budovy samotné čerpací stanice nemáme námitek.

OBECNÍ ÚŘAD
V MUKAŘOVĚ
295 01 Mnichovo Hradiště
okr. Mladá Boleslav

Josef Eichler
starosta obce Mukařov



ID datové schránky - j6bakpd
tel mobil 602150071
pevná linka 326786113

č.ú. 488388319/0800
IČO 00509132
e mail oumukarov@quick.cz