



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

1.1. Název veřejné zakázky:	Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2019-030272
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČO:	46356983
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ:

Část A, – Rozpor - Technické podmínky 2.9 / Souhrnná technická zpráva B.3. Potrubí – kde v Souhrnné technické zprávě B.3. je psáno, že mohou být použity náviny, ale ne v jaké délce, zároveň i 12-ti metrové tyče a v Technických podmínkách pro stavbu Odkanalizování obcí v povodí Jizery 2.9 je, že musí být použity náviny v délce 150m.

- trváte na požadavku návinnů v délce 150m u průměru d 160, d180?
- trváte na popisu na vnitřní trubce u potrubí s ochranným pláštěm?
- je možné použít na pokládku pluhováním potrubí v 12-ti metrových tyčích a následně svářet natupo?

☐ Část A, Zadavatel v Zadávací dokumentaci svazek 1 - 3.1. upozorňuje, že odlišně od jiných staveb rozhodl, že bude na svůj náklad vykonávat úlohu geodeta stavby a dále bude na svůj náklad zajišťovat provedení kamerových prohlídek vybudované kanalizace.

- ve VV je položka „Kamerová prohlídka potrubí“, jak tuto položku ocenit?
- ve VV je položka „Geodetické práce“, jak tuto položku ocenit?

☐ Část A, - Technické podmínky 1.11 - Pokud trasa výkopu kanalizace svou osou je blíže jak 5,0m od okolních objektů musí dodavatel zajistit vypracování pasportizace, je ve VV pod položkou soubor (např. Hrdlořezy objekt 02 – Vedlejší náklady položka č. 11), je zavádějící, investor by měl uvést přibližný počet dotčených objektů

- V jakém rozsahu má být provedena pasportizace?
- Kdo je osoba oprávněná provádět pasportizaci objektů, jaké má mít vzdělání?
- Jak bude oceněno opatření při výstavbě aby nedošlo ke zhoršení stavu objektu?
- Část A, - Technické podmínky 3.19 - Kanalizační šachty – je nutné každé lité šachtové dno podrobit zkouškou těsnosti doložené protokolem, když je od výrobce doložen Certifikát na vodotěsnost dna a po výstavbě se provádí „Zkouška těsnosti kanalizace a šachet vodou“. Je možné určit počet zkoušených den např. každé x-té dno?

ODPOVĚĎ:

1. Část A, – Rozpor - Technické podmínky 2.9 / Souhrnná technická zpráva B.3. Potrubí – kde v Souhrnné technické zprávě B.3. je psáno, že mohou být použity náviny, ale ne v jaké délce,

zároveň i 12-ti metrové tyče a v Technických podmínkách pro stavbu Odkanalizování obcí v povodí Jizery 2.9 je, že musí být použity náviny v délce 150m.

- trváte na požadavku návinnů v délce 150m u průměru d 160, d180?
- trváte na popisu na vnitřní trubce u potrubí s ochranným pláštěm?
- je možné použít na pokládku pluhováním potrubí v 12-ti metrových tyčích a následně svařet natupo?

Odpověď zadavatele:

Nejedná se o rozpor, dokumentace je zpracována správně. Je nutné rozlišovat typ pokládky. U klasické pokládky výkopem je možné používat jen potrubí v tyčích o délce, kterou umožní doprava potrubí (např. 12 m). V případě pokládky metodou pluhování je nutné používat návinnů o délce min. 150 m, musí být použito rozvinovací zařízení. Pro pluhování není možné použít tyče a svařovat je, množství spojek na potrubí by nedovolilo použít technologii pluhování nebo by negativně ovlivnilo kvalitu pokládky. Platí Souhrnná zpráva a technické podmínky.

2. Část A, Zadavatel v Zadávací dokumentaci svazek 1 - 3.1. upozorňuje, že odlišně od jiných staveb rozhodl, že bude na svůj náklad vykonávat úlohu geodeta stavby a dále bude na svůj náklad zajišťovat provedení kamerových prohlídek vybudované kanalizace.
- ve VV je položka „Kamerová prohlídka potrubí“ , jak tuto položku ocenit?
 - ve VV je položka „Geodetické práce“, jak tuto položku ocenit?

Odpověď zadavatele:

V citovaných položkách dodavatel ocení náklady na svou součinnost s prováděním prací objednatel – tedy např. ochranu vytyčovaných bodů, přítomnost stavbyvedoucího u kamerových prohlídek apod.

3. Část A, - Technické podmínky 1.11 - Pokud trasa výkopu kanalizace svou osou je blíže jak 5,0m od okolních objektů musí dodavatel zajistit vypracování pasportizace, je ve VV pod položkou soubor (např. Hrdlořezy objekt 02 – Vedlejší náklady položka č.11), je zavádějící, investor by měl uvést přibližný počet dotčených objektů
- V jakém rozsahu má být provedena pasportizace?
 - Kdo je osoba oprávněná provádět pasportizaci objektů, jaké má mít vzdělání?
 - Jak bude oceněno opatření při výstavbě aby nedošlo ke zhoršení stavu objektu?

Odpověď zadavatele:

Počet objektů může dodavatele určit ze zadávací dokumentace ze situací, na základě svých zkušeností z podobných realizovaných staveb a nebo z pochůzky po budoucím staveništi. Zadavatel doporučuje aby se jednalo o znalce v tomto oboru. Zadavatel uložením těchto povinností dodavateli sleduje předcházení problémů tím, že nařizuje provedení pasportizace v předstihu ještě před zahájením provádění zemních prací.

4. Část A, - Technické podmínky 3.19 - Kanalizační šachty – je nutné každé lité šachtové dno podrobit zkouškou těsnosti doložené protokolem, když je od výrobce doložen Certifikát na vodotěsnost dna a po výstavbě se provádí „Zkouška těsnosti kanalizace a šachet vodou“. Je možné určit počet zkoušených den např. každé x-té dno?;

Odpověď zadavatele:

Zadavatel souhlasí s tím, že ve výrobně bude probíhat zkouška těsnosti šachtových den u každého stého dna.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2, 3 a 4, která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele, rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v prodloužení lhůty pro podání nabídek současně zohlednil, že vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 poskytl 1 pracovní den po uplynutí lhůty pro poskytnutí vysvětlení. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **28. 11. 2019 v 11.00 hod.**