


Voda je život, chraňme ji! ®



Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
VRI/2014

Vyřizuje/linka
Alena Charvátová/154

Ml.Boleslav
3.9.2014

Věc : **Mladá Boleslav – vodovod – Jižní skupina**
(odpověď na žádost o dodatečné informace č.1)

Dobrý den,

odpovídáme na žádost o dodatečné informace č.1 na výše uvedenou akci od uchazeče, kterou jsme obdrželi dne 1.září 2014 následovně :

1) Dotaz uchazeče – rekapitulace :

Ve výkazu výměr ČS Luštěnice SO 02, pol. 65 je popsáno dávkování chlor.roztoku, ale v technické zprávě tento údaj chybí (ve výkresech je zakresleno).

Jaké jsou parametry dávkování (litrů) a velikost nádrže ?

1) Odpověď zadavatele :

Ve výkazu výměr - objektu SO 02 ČS Luštěnice, pol. 65 – D+M zařízení pro přípravu a dávkování chlor.roztoku (zásobník, dávk.čerpadlo, potrubí PE DN 15) – **nebude předmětem dodávky ani montáže.**

V případě, že kterýkoliv z uchazečů ocení uvedenou položku, zadavatel nebude tuto cenu uvažovat při hodnocení cenových nabídek a z celkové ceny bude odečtena.

S pozdravem

Ing. František Klouček
vedoucí oddělení
vodohospodářského rozvoje
investic a oprav

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 154
Fax: 326 721 502

e-mail: acharvatova@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz

