



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A**  
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **Z2019-030272**  
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  
Název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
IČO: 46356983  
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce  
1.5. Forma zadávacího řízení: Užší řízení  
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

### DOTAZ

Uchazeč tímto ve smyslu § 49 odst. 1 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dále v souladu s kap. 14.2. zadávací dokumentace žádá zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve formě odpovědi na níže uvedené dotazy:

- 1) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojné technologická část  
Ve výkazu výměr je uvedeno:

1	K	852242122R	Montáž potrubí z trub nerezových přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě do DN 80	kus	318,800
---	---	------------	--	-----	---------

Je uvedena chybná měrná jednotka, místo kusů by měly být uvedeny bm.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

- 2) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojné technologická část  
Ve výkazu výměr je uvedeno:

Ve výkazu výměr chybí položka 4\*5,8 „pozice 9“

2	M	55261304R	vodící trubka z ušlechtilé oceli (nerez) d 33 x 1,5 AISI 316L	m	24,800
			2*2,8 "pozice 11		5,600
			4*4,8 "pozice 6		19,200
			<b>Součet</b>		<b>24,800</b>

Doplní zadavatel chybějící položku do výkazu výměr a dále opraví zadavatel položku č. 1 – Montáž potrubí z trub nerezových přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě do DN 80 o výměru 48 bm?

- 3) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojné technologická část  
Ve výkazu výměr je uvedeno:

28	M	55261305	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 40	m	0,000
29	M	55261306	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 50	m	0,000
30	M	55261307	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 65	m	0,000

V položkách jsou uvedeny 0 výměry a ve specifikaci zařízení se nám tyto položky nepodařilo dohledat.

Má zhotovitel ocenit tyto položky i přes nulové množství, a nebo zadavatel položky z výkazu výměr smaže?

- 4) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr je uvedena položka:

27	M	28612153	hadice z měkčeného PVC se spirálou z tvrdého PVC DN 80	m	7,000
VV		2*3,5" pos. 39			7,000

K této položce ve výkazu výměr není zahrnuta položka montáže pro tento materiál.

Doplní zadavatel výkaz výměr o položku montáže hadice?

- 5) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „15“ dle specifikace zařízení.  
Položka se týká hydraulického rozdělovače.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

- 6) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „36“ dle specifikace zařízení.  
Položka se týká zpětné klapky nátrubkové DN 32 – 2 ks.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

- 7) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „37“ dle specifikace zařízení.  
Položka se týká kulového kohoutu nátrubkového DN 32 – 2 ks.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

- 8) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „38“ dle specifikace zařízení.  
Položka se týká hadicové koncovky „A“ s víčkem na řetízku.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

- 9) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „40“ dle specifikace zařízení.  
Položka se týká řetěz pozink., 2,5 x24, dl. 3,0 m – 2 ks.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

- 10) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „41“ dle specifikace zařízení.  
Položka se týká sloupku uchycení řetězu, nerez ø 50, atyp – 2ks.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu

### ODPOVĚĎ

Uchazeč tímto ve smyslu § 49 odst. 1 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dále v souladu s kap. 14.2. zadávací dokumentace žádá zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám ve formě odpovědi na níže uvedené dotazy:

- 1) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr je uvedeno:

1	K	852242122R	Montáž potrubí z trub nerezových přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě do DN 80	kus	318,800
---	---	------------	--	-----	---------

Je uvedena chybná měrná jednotka, místo kusů by měly být uvedeny bm.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

#### ***Odpověď zadavatele:***

***Zadavatel opravil měrnou jednotku. Upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací poskytuje zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.***

- 2) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr je uvedeno:

Ve výkazu výměr chybí položka 4\*5,8 „pozice 9“

2	M	55261304R	vodící trubka z ušlechtilé oceli (nerez) d 33 x 1,5 AISI 316L	m	24,800
			2*2,8 "pozice 11		5,600
			4*4,8 "pozice 6		19,200
			<b>Součet</b>		<b>24,800</b>

Doplní zadavatel chybějící položku do výkazu výměr a dále opraví zadavatel položku č. 1 – Montáž potrubí z trub nerezových přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě do DN 80 o výměru 48 bm?

#### ***Odpověď zadavatele:***

***Zadavatel položku doplnil. Upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací poskytuje zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.***

- 3) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr je uvedeno:

28	M	55261305	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 40	m	0,000
29	M	55261306	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 50	m	0,000
30	M	55261307	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m DN 65	m	0,000

V položkách jsou uvedeny 0 výměry a ve specifikaci zařízení se nám tyto položky nepodařilo dohledat.

Má zhotovitel ocenit tyto položky i přes nulové množství, a nebo zadavatel položky z výkazu výměr smaže?

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel doplnil množství a montáž k položkám. Upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací poskytuje zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

- 4) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr je uvedena položka:

27	M	28612153	hadice z měkkého PVC se spirálou z tvrdého PVC DN 80	m	7,000
VV			2*3,5" pos. 39		7,000

K této položce ve výkazu výměr není zahrnuta položka montáže pro tento materiál.

Doplní zadavatel výkaz výměr o položku montáže hadice?

**Odpověď zadavatele:**

**Viz odpověď na dotaz č. 3.**

- 5) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „15“ dle specifikace zařízení.  
Položka se týká hydraulického rozdělovače.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel doplnil položku č. 40. Upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací poskytuje zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

- 6) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „36“ dle specifikace zařízení.  
Položka se týká zpětné klapky nátrubkové DN 32 – 2 ks.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel doplnil položku vč. montáže. Upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací poskytuje zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

- 7) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část

Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „37“ dle specifikace zařízení. Položka se týká kulového kohoutu nátrubkového DN 32 – 2 ks.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel doplnil položku vč. montáže. Upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací poskytuje zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

- 8) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „38“ dle specifikace zařízení. Položka se týká hadicové koncovky „A“ s víčkem na řetízku.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel doplnil položku vč. montáže. Upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací poskytuje zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

- 9) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „40“ dle specifikace zařízení. Položka se týká řetěz pozink., 2,5 x24, dl. 3,0 m – 2 ks.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel doplnil položku vč. montáže. Upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací poskytuje zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

- 10) Ve výkazu výměr pro projekt 9) Semčice, dostavba KNL a intenz. ČOV – Semčice KNL a ČOV – Část B) intenzifikace ČOV [zadání] – list 06 – PS 01 – Strojně technologická část  
Ve výkazu výměr chybí položka týkající se zařízení na pozici „41“ dle specifikace zařízení. Položka se týká sloupku uchycení řetězu, nerez ø 50, atyp – 2ks.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku pro dodávku materiálu a montáže?

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel doplnil položku vč. montáže. Upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací poskytuje zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

### **INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 11, 12 a 13, která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje také informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůtu pro podání nabídek zadavatel upravil tak, aby od poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činila celou její původní délku. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

### **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 12. 2019 ve 12.00 hod.**

Přílohy:

Semčice KNL a ČOV-Část B)intenzifikace ČOV, doplnění 17112019 [zadání]

