SITUACE
M 1:500

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD LT200
STÁVAJÍCÍ ZAKLEPNUTÝ HYDRANT BUDE DEMONTOVÁN
A UMÍSTĚN DO NEJNIŽŠÍHO MÍSTA ŘADU JAKO KALNÍK

LT 125

ŘAD C-3

deponie

VÝTLAK V3

STOKA C

PILÍŘ S ELEKTROMĚŘEM

PŘEHLEDNÁ SITUACE:

LEGENDA

- HRANICE KN
- NÁVRH GRAVITAČNÍ KANALIZACE
- NÁVRH KANALIZAČNÍHO VÝTLAKU
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - DEMONTOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - DEMONTÁŽ
- NAVRŽENÝ VODOVOD
- NAVRŽENÝ VODOVOD PŘÍPOJKA
- STL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD - ODHAMANÉ PÁSMO
- NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU
- ODHAMANÉ PÁSMA PODZEMNÍHO VEDENÍ VN
- NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA PODZEMNÍHO VEDENÍ VN
- ODHAMANÉ PÁSMO NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY PODZEMNÍHO VEDENÍ VN
- ELEKTROPŘÍPOJKA
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ (ZEMNÍ) ZSUŠŤ/LINKE
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ
- NENAVYŠOVATI ŽLÍZ KN
- NAVRŽENÉ OPLOCENÍ
- NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY
- AREÁL ČS
- OPLOCENÍ
- VĚŽNÍK
- HRANY TERÉNU
- ZJIŠTĚNÉ POZEMKY
- CYKLISTOVA
- ČÍSLA PARCELNÍCH

TABULKA DÉLEK NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ

OBJEKT	DN / TYP	DÉLKA	MATERIÁL
STOKA C	DN 250 / ATŘ 25	0,000	KANIONOVÉ TRUBY
STOKA C	DN 250 / ATŘ 25	0,000	KANIONOVÉ TRUBY
ATŘ-ČS-1	DN 315 / ATŘ 25	0,000	PE 100
ŘAD C-4	DN 200 / ATŘ 17	0,000	LITINA

POZNÁMKA:
ZÁKRES VODNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH VYTÝČENÍ.

VEDENÍ/OBJEKTY, V KTERÝCH SE SMYLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O OCHR. STAVEB. S OVZ ČAST. MŮŽE BÝT KOPROVÁN KOMI JAKÝM ZPŮSOBEM KOTROLOVÁN.

Vedoucí projektu:	Ing. Tomáš Kendrý	Kontrolovala:	Ing. Miloslav Šindler
Kreslil:	Ing. Tomáš Kendrý	Datum:	10/2021
Měřítko:	1:500	Formát:	A1
Autorský dozor:	Ing. Miloslav Šindler	Číslo zakázky:	2016/0138

Autorizovaný inženýrská činnost, Ing. Tomáš Kendrý
Autorizovaný inženýrská činnost, Ing. Miloslav Šindler