

*Voda je život, chraňme ji!* ®

ŠINDLAR s.r.o.  
Na Brně č.p. 372/2a  
500 06 Nový Hradec Králové (Hradec Králové)

*Naše značka*  
**VP/20180763**

*Vyřizuje / linka*  
Gemeriová/170

*Mladá Boleslav*  
1.8.2018

k.ú.: **Kosmonosy**; č. parcely: **1576/94**

**Výstavba kanalizace Kosmonosy západ – ulice Debřská**

**ŠINDLAR s.r.o., Na Brně č.p. 372/2a, 500 06 Hradec Králové, Nový Hradec Králové**

Žadatel vyznačil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „VaK MB a.s.“).

Naše společnost vydává následující vyjádření:

V zájmovém území **dojde ke střetu** s vodohospodářskými zařízeními ve správě VaK MB, a.s. *Zvolený polygon zájmového území je příliš rozsáhlý (mimo měřítko). Nelze poskytnout podrobnější mapové podklady.*

- Ve věci technického řešení a přípravy stavby se lze obrátit na naši společnost - oddělení vodohospodářského rozvoje a investic, vedoucí odd. ing. M. Kafluk (tel. 326 376 215, mkafluk@vakmb.cz).

**Při umístění staveb trvalého charakteru musí být zachováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 23 odst. 3 a 5 následovně:

- a)** u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b)** u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c)** u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem příslušného správce sítě.

**Toto vyjádření neslouží pro vydání žádného povolení (rozhodnutí nebo opatření) týkajícího se stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),**

ve znění pozdějších předpisů, ani **podle zákona č. 274/2001 Sb.**, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Bez předložení dokumentace stavby není možné posoudit, zdali nedojde k ohrožení našich zájmů.

- Požadujeme předložit kompletní dokumentaci stavby s příslušnou žádostí. Žádost s dokumentací stavby (v tištěné podobě) je možno zaslat poštou na sídlo naší společnosti, popř. doručit osobně.

**Zákresy našich zařízení jsou pouze informativní.** Poloha trubních a kabelových vedení zobrazená přerušovanou čarou je pouze orientační s neověřeným průběhem, proto je vždy nutné vytyčit trasu vedení v terénu. Trubní a kabelová vedení vyznačená v mapových podkladech plnou čarou byla zaměřena geodeticky před záhozem.

**Vytyčení vodohospodářských zařízení:**

Vodovod – Mladá Boleslav	Zdeněk Doležal	326 376 115	<a href="mailto:zdolezal@vakmb.cz">zdolezal@vakmb.cz</a>
Kanalizace	Miroslav Kuhn	326 376 229 326 376 191	<a href="mailto:mkuhn@vakmb.cz">mkuhn@vakmb.cz</a>

S dotazy k vydanému vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu: [tpc@vakmb.cz](mailto:tpc@vakmb.cz) nebo na těchto telefonních číslech: **326 376 170, 326 376 252.**

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Toto vyjádření platí jeden rok.

S pozdravem

Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek