

Zadávací dokumentace

(textová část)

pro výběr dodavatele podlimitní sektorové veřejné zakázky na stavební práce

V Mladé Boleslavi dne 23.11.2019

1. Druh veřejné zakázky:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

2. Název veřejné zakázky:

**Bakov nad Jizerou, Žižkova, oprava vodovodu a kanalizace
Bakov nad Jizerou, ulice Boženy Němcové, obnova vodovodu I. etapa + II. etapa**

3. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Právní forma: akciová společnost
IČ: 46356983
DIČ: CZ46356983
Zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Petr Doškář, pracovník odd. VRI
pí. Jaroslava Bajerová
e-mail: pdoskar@vakmb.cz
Telefon: +420 326 376 241
Profil zadavatele: https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4. Údaje o zadávací dokumentaci:

4.1. Závaznost požadavků zadavatele

Ve všech částech zadávací dokumentace a jejich přílohách vymezil zadavatel závazné požadavky k plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen tyto požadavky při zpracování nabídky plně respektovat a zohlednit ve své nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci vč. obchodních podmínek bude považováno za nesplnění podmínek zadávacího řízení s možností vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení

Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména či specifická označení zboží a služeb, a pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných řešení nebo lepších. Dodavatel musí ve své nabídce na tuto skutečnost upozornit a doložit, že jím navržené zboží či výrobky jsou stejné nebo lepší.

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, dodavatel může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a zejména parametry životnosti. Dodavatel ve své nabídce musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší.

4.2. Součástí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří následující části:

- a) Textová část zadávací dokumentace
- b) Projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Petr Čepický V&K ENGINEERING, Vejrychova 272, 511 01 Turnov, zakázkové číslo 1861, 02/2019, která obsahuje soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (**ulice Žižkova**), zakázkové číslo 1838, 02/2019 (**ulice Boženy Němcové II. etapa**), zakázkové číslo 1838, 06/2018 (**ulice Boženy Němcové I. etapa**)
- c) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
- d) Technické podmínky vodohospodářských staveb pro realizaci projektu, jejichž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby
- e) Krycí list nabídky
- f) Cenový list nabídky

4.3. Poskytování zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje neomezený přístup dodavatelům ke všem částem zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele: https://zakazky.vakmb.info/profile_display_2.html

4.4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění, varianty

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám (prostřednictvím profilu zadavatele nebo e-mailem). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací. Přesné znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace odešle zadavatel prostřednictvím svého profilu zadavatele současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že místo plnění veřejné zakázky se nachází na veřejně přístupném prostranství ulice Žižkovi, Boženy Němcové a Boleslavské, neorganizuje zadavatel pro dodavatele prohlídku místa plnění a každý dodavatel se s místem plnění seznámí individuálně.

Zadavatel nepřipouští podání varianty nabídky. Dodavatel není oprávněn jakýmkoli způsobem manipulovat s položkami soupisu prací, dodávek a služeb a výkazem výměr (např. měnit název položek, měnit jednotky či jejich množství, vypustit položku nebo ji nahradit položkou jinou).

5. Plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele. Dodavatel není oprávněn při realizaci díla bez písemného souhlasu zadavatele měnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce. Zadavatel stanovuje, že v závorce uvedené práce nesmí dodavatel svěžit poddodavateli a musí je realizovat prostřednictvím vlastních kapacit a svých zaměstnanců: (pokládka a montáž vodovodního potrubí, montáž vodovodních šachet, montáže vodovodních přípojek).

6. Charakteristika veřejné zakázky

6.1. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou ulice Boleslavská, Boženy Němcové a Žižkova

6.2. Doba plnění veřejné zakázky

- 6.2.1. Zahájení stavby ulice Žižkova: 2.3.2020
- 6.2.2. Zahájení stavby ulice Boženy Němcové a Boleslavské: 1.3.2021
- 6.2.3. Nejzazší ukončení stavby ulice Žižkova: 30.6.2020
- 6.2.4. Nejzazší ukončení stavby ulice Boženy Němcové a Boleslavské: 30.9.2021
- 6.2.5. Průběžná lhůta výstavby ve dnech ulice Žižkova : viz nabídka dodavatele, lhůta realizace však nesmí přesáhnout více jak **120** dnů.
- 6.2.6. Průběžná lhůta výstavby ve dnech ulice Boženy Němcové a Boleslavské: viz. lhůta dodavatele, realizace však nesmí přesáhnout více jak **140** dnů
- 6.2.7. Podmínky splnění:

Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání dokladů a datových médií specifikovaných v zadávacích či technických podmínkách.

6.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

6.3.1. Rozsah předmětu zakázky ulice Žižkova

- IO 01 - Řad A, A-1, A-2, A-3, A-4 - ul. Žižkova
- IO 01-1 - Sanace šachty A 30
- IO 02 - Obnova zhlaví kanalizačních šachet

6.3.2. Rozsah předmětu zakázky ulice Boženy Němcové I. etapa

- IO 03 – Řad B, ulice Boženy Němcové

6.3.3. Rozsah předmětu zakázky ulice Boženy Němcové-Boleslavská II. etapa

- IO 04 – Řad A, ul. Boleslavská
- IO 04 -1 Sanace šachty A 55

6.3.4. Stručný popis předmětu zakázky (ulice Žižkova):

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu PE110 v ulici Žižkova a v křižovatkách s ulicemi Havlíčkova, Smetanova, Nerudova a Čechova. Výměna vodovodu bude realizována před rekonstrukcí komunikace ulice Žižkovi a výše zmiňovaných ulic, kterých se tato rekonstrukce částečně také dotkne. Současně s výměnou vodovodu bude probíhat i rekonstrukce středotlakého plynovodu. Celkově bude vyměněno 508,9 metrů vodovodu LT DN 100 v ulici Žižkova a 40,6 m vodovodu LT DN 80 v bočních ulicích navazujících na ulici Žižkova. Součástí opravy vodovodu bude i demolice 4 ks stávajících armaturních šachet (A 37,36,35,32). Šachty budou vybourány až do úrovně základové desky. V rámci opravy vodovodu bude na nový vodovod přepojeno celkově 59 ks stávajících vodovodních přípojek. V rámci rekonstrukce celého rozsahu komunikace v ulici Žižkovi bude i obnova zhlaví kanalizačních šachet. U jednotlivých kanalizačních šachet dojde k demontáži jednotlivých betonových prvků do úrovně minus 0,17 m až do minus 0,60 m od nivelety vozovky

6.3.5. Stručný popis předmětu zakázky (ulice Boženy Němcové I. etapa)

Předmětná stavba řeší obnovu stávajícího vodovodu PE 160 v ulici Boženy Němcové a to z křižovatky s ulicí 5. Května až po křižovatku s ulicí Čapkova. Celková délka obnovy vodovodu bude 396,1 m pro obnovu vodovodu bude použito potrubí z tvárné litiny LT DN 150. V rámci opravy vodovodu budou přestrojeny armaturní šachty A 11, 12 dle kladečského schématu a zrušeny šachty A14,82. Dodavatel zachová dopravní obslužnost komunikace jedním pruhem v době příčného křížení komunikace v ulici Boleslavská. V rámci této stavby bude přepojeno 25 ks stávajících vodovodních přípojek z nichž přípojky pro čp. 28,31,43 budou protlačeny protlakem pod stávající komunikací, aby nedošlo k dotčení druhé poloviny asfaltové komunikace.

6.3.6. Stručný popis předmětu zakázky (ulice Boženy Němcové-Boleslavská II. etapa)

Předmětná stavba řeší obnovu vodovodu v ulici Boleslavská až do šachty A55 před železniční tratí v délce 187, 5 m. Po pokládku vodovodu bude použito potrubí z tvárné litiny LT DN 150. Místo zrušené šachty A14 bude vysazen TT kus a na něj šoupě DN 150 (změna oproti PD I.etapy). Šachta A55 před podchodem pod železniční tratí bude přestrojena dle kladečského schématu. Přípojky, které budou napříč křížit komunikaci v Ulici Boleslavská se položí protlakem, aby opět nedošlo k dotčení druhé poloviny asfaltové komunikace. V rámci obnovy vodovodu bude přepojeno 19 ks vodovodních přípojek. V rámci rekonstrukce vodovodu proběhne i částečná sanace šachty A 55.

6.3.7. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také (ulice Žižkova):

- vypracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene v rozsahu rekonstruovaných vodovodních řadů
- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u armatur (šoupata se zemními soupravami a poklapy, domovní šoupátka se zemními soupravami, poklapy a navrtacími pasy HACOM, hydranty vč. drenáže a pokopy), které jsou v soupisu prací a dodávek označeny žlutým zvýrazněním, pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova ul. 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad zadavatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady

na dodávku a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže apod.

- dodavatel bude koordinovat stavební práce s dodavatelem opravy středotlakého plynovodu
- Sondami ověřit hloubky stávajících kanalizačních přípojek v místě křížení, před vytýčením nivelety vodovodního potrubí. V případě kolize vodovodu se stávající kanalizací se prioritně výškově upraví kanalizační přípojky provedením jejich přeložek.
- Na vodovodní potrubí, v místě křížení pod kanalizací (stoka/přípojka), bude nasazena chránička HDPE 180x10,7 mm-2,0m uložená výkopem. Vodovodní potrubí bude uloženo na distanční spony RACI 19mm/A-1ks/1,5m-čela utěsněna manžetami
- Křížené kanalizační potrubí, nad vodovodem, bude v místě křížení na délku 2,0m obetonováno betonem C16/20, min. tloušťka vrstvy 250 mm.
- provizorní rozvod vody bude po doby výstavby natažen ze šachty A36 do šachty A32 včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek
- dodavatel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v Zák.262/2006 Sb., Zák. 309/2006 Sb., Zák. 183/2006 Sb. a zákonech navazujících. Na stavbě bude přítomen koordinátor BOZP, náklady na tuto činnost bude hradit zadavatel.
- uchazeč v dostatečném předstihu před pokládkou vodovodních řadů a projedná s vlastníky nemovitostí opravu nevyhovujících vodovodních přípojek, jednotkové ceny dodávek a prací pro tyto vlastníky budou respektovat jednotkové ceny v cenové nabídce této zakázky
- prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody v předstihu 15 dnů,

6.3.8. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také (ulice Boženy Němcové etapa I.):

- vypracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene v rozsahu rekonstruovaných vodovodních řadů
- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u armatur (šoupata se zemními soupřavami a poklapy, domovní šoupátka se zemními soupřavami, poklapy a navrtacími pasy HACOM, hydranty vč. drenáže a pokopy), které jsou v soupisu prací a dodávek označeny žlutým zvýrazněním, pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova ul. 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad zadavatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady na dodávku a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže apod.
- oproti PD bude místo armaturní šachty osazen TT kus, na něj šoupě DN 150 a dále bude pokračovat potrubí LT DN 150 směrem k železničnímu přejezdu
- dodavatel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v Zák.262/2006 Sb., Zák. 309/2006 Sb., Zák. 183/2006 Sb. a zákonech navazujících. Na stavbě bude přítomen koordinátor BOZP, náklady na tuto činnost bude hradit zadavatel.
- uchazeč v dostatečném předstihu před pokládkou vodovodních řadů a projedná s vlastníky nemovitostí opravu nevyhovujících vodovodních přípojek, jednotkové ceny dodávek a prací pro tyto vlastníky budou respektovat jednotkové ceny v cenové nabídce této zakázky
- prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody v předstihu 15 dnů,

6.3.9. Doplnění rozsahu veřejné zakázky, předmětem zakázky je také (ulice Boleslavská (Boženy Němcové-Boleslavská etapa II.):

- vypracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene v rozsahu rekonstruovaných vodovodních řadů
- každý uchazeč bude ve své nabídce počítat u armatur (šoupata se zemními soupřavami a poklapy, domovní šoupátka se zemními soupřavami, poklapy a navrtacími pasy HACOM, hydranty vč. drenáže a pokopy), které jsou v soupisu prací a dodávek označeny žlutým zvýrazněním, pouze s jeho montáží a převozem na staveniště ze skladu zadavatele – sklad v Mladé Boleslavi, Čechova ul. 1151, tento materiál pořídí na svůj náklad zadavatel, uchazeč započítá do nabídkové ceny náklady na dodávku a montáž ostatního materiálu jako je potrubí, potrubní tvarovky, spojovací materiál nerez, těsnění a bandáže apod.

- po dobu výstavby bude zajištěno provizorní zásobování obyvatel dle projektové dokumentace
- dodavatel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v Zák.262/2006 Sb., Zák. 309/2006 Sb., Zák. 183/2006 Sb. a zákonech navazujících Na stavbě bude přítomen koordinátor BOZP, náklady na tuto činnost bude hradit zadavatel.
- uchazeč v dostatečném předstihu před pokládkou vodovodních řadů a projedná s vlastníky nemovitostí opravu nevyhovujících vodovodních přípojek, jednotkové ceny dodávek a prací pro tyto vlastníky budou respektovat jednotkové ceny v cenové nabídce této zakázky
- prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody v předstihu 15 dnů,

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem a ve lhůtě pro podání nabídek.

7.1. Profesionální kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a to osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

7.2. Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením prosté kopie příslušných dokladů.

7.3. Prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Z důvodu předcházení nedorozumění při posouzení splnění technických kvalitativních předpokladů dodavatele, přikládá zadavatel formulář osvědčení objednatelů o významných stavebních pracích a doporučuje dodavatelům jeho využití pro prokázání splnění technické kvalifikace.

7.4. Posouzení kvalifikace zadavatelem:

- a) Zadavatel stanovuje, že splnění kvalifikace posoudí hodnotící komise

7.5. Nesplnění kvalifikace:

- a) Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
- b) Zadavatel oznámí rozhodnutí o vyloučení dodavatele uveřejněním na profilu zadavatele.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídky

8.1. Požadavky na formální zpracování nabídky:

- a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- b) Nabídka (krycí list nabídky a prohlášení o počtu stran nabídky) musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem dodavatele k zastupování dodavatele, v tom případě přiloží dodavatel v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.
- c) Dodavatel je povinen podat písemně nabídku v jednom originálním vyhotovení. Dále žádá zadavatel dodavatele o předání nosiče CD, na kterém bude uložen návrh smlouvy o dílo a nabídkový položkový rozpočet.
- d) Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Dodavatel doplní pouze volná místa v textu vyznačená žlutě, jiné změny ve smlouvě o dílo jsou zakázány.

- e) Nabídka bude včetně všech dokumentů a příloh svázána do jednoho svazku, jednotlivé listy budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou, poslední list nabídky bude obsahovat prohlášení dodavatele o počtu stran nabídky, toto prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem.
- f) Dodavatel do nabídky přiloží vyplněný Krycí list nabídky a Cenový list nabídky, vzory těchto listů jsou součástí zadávací dokumentace.
- g) Dodavatel do nabídky přiloží nabídkový rozpočet stavby, který bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení stavby v rozsahu zadávacích podmínek zadavatele.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
- i) Nabídka bude vložena do společné obálky, která bude označena textem:
„Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT“
„Bakov nad Jizerou, ulice Žižkova, obnova vodovodu a kanalizace “
„Bakov nad Jizerou, ulice Boženy Němcové-Boleslavská, obnova vodovodu etapa I.
+ etapa II.“

Obálka s nabídkou bude kromě označení výše uvedeného opatřena názvem a adresou dodavatele a bude řádně zalepena nebo zabezpečena proti otevření.

- j) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty za podání nabídky.

8.2. Požadavky na členění obsahu nabídky:

Dodavatel předloží nabídku seřazenou do níže uvedených po sobě jdoucích oddílů:

1. Krycí list nabídky
2. Cenový list nabídky
3. Dokumenty prokazující kvalifikaci
4. Návrh smlouvy o dílo, vyplněný, vytištěný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
5. Položkový nabídkový rozpočet.
6. Čestné prohlášení o počtu stran.
7. Nosič CD, na kterém bude uložen návrh smlouvy o dílo a nabídkový položkový rozpočet.

9. Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

9.1. Lhůta pro podání nabídky na obě akce:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.1.2020 v 13:00 hod.

9.2. Způsob podání nabídky:

- a) Místem pro podání nabídek je sekretariát akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží, v pracovních dnech od 7.00 hod. do 14.00 hod.
- b) Obálka s nabídkou může být doručena poštou nebo osobně.
- c) Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
- d) Zadavatel nepřijme nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek nebo budou otevřené.
- e) Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne podání zadavateli.

9.3. Otevírání obálek s nabídkami:

- a) Obálky s nabídkami dodavatelů budou otevírány 15 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídky, místem otevírání obálek s nabídkami je zasedací místnost akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Čechova 1151, třetí podlaží.
- b) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit členové komise pro otevírání obálek s nabídkami a jeden zástupce každého dodavatele.

10. Hodnocení nabídek


- a) Nabídky bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny bez DPH.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Dodatečně upravit zadávací podmínky veřejné zakázky
- b) Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele
- c) Uveřejnit rozhodnutí o vyloučení dodavatele pouze na profilu zadavatele
- d) Nevracet uchazečům podané nabídky

Za zadavatele:



Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88**