
Od: "Jitka Šubrtová" <subrtova@bakovnj.cz>
Komu: "Petr Cepicky" <petr.cepicky@gmail.com>
Odesláno: 16. dubna 2018 14:13
Připojit: VaK_oprava ul. Boženy Němcové .pdf
Předmět: RE: Žádost
[Č.j.poz/54/2018,č.e.1839/2018](#)

Vážený pane,

V příloze posílám snímek katastrální mapy se zákresem vedení veřejného osvětlení podle požadované situace – ul. B. Němcové.

Kabelové vedení VO je vedeno v chodníku, a to 60 cm od podezdívky plotu.

Před započítáním prací je nutné vytyčit kabelové vedení VO vedené přes místní a krajskou komunikaci.

Co se týká vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ul. Jizerní, je vedeno na podpěrách sloupů ČEZu. V případě dalších dotazů kontaktujte p. Jandu na telefonní číslo 607 986 494.

S pozdravem

Šubrtová Jitka

referent odboru správy majetku města

Město Bakov nad Jizerou

Mírové nám.208, 294 01 Bakov n.J.

tel.: 326 214 021 fax: 326 781 207

[http:// www.bakovnj.cz](http://www.bakovnj.cz)

From: Petr Cepicky [mailto:petr.cepicky@gmail.com]
Sent: Tuesday, April 3, 2018 7:14 AM
To: Jitka Šubrtová <subrtova@bakovnj.cz>
Subject: Žádost

Vážená paní Šubrtová,
v příloze zasílám žádost o vyjádření k podzemním sítím.

Děkuji
Petr Čepický

| ING. PETR ČEPICKÝ-V&K ENGINEERING

| Vejrichova 272, 511 01 Turnov 1

| M: +420 606 465 721 | petr.cepicky@gmail.com | www.vke.cz

VEDENO	400
KU GO ET OD	
PODEJIVU PLATU	

Praktikum Vorträge
Vedene Prese Kommunikation

