

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 1. června 2018

Sp. zn.: S-KHSSC 29593/2018
Č. j.: KHSSC 29593/2018

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 326 929 045
E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Ing. Petr Čepický
V&K ENGINEERING
Vejrichova 272
511 02 Turnov

Datum: 25. června 2018

Bakov nad Jizerou – ulice Jizerní, Boženy Němcové, oprava vodovodu - závazné stanovisko pro stavební řízení

Na základě žádosti investora společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČO 46356983 na základě plné moci zastoupeného panem Ing. Petrem Čepickým - V&K ENGINEERING, IČO 49297945, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou, ulice Jizerní, Boženy Němcové, oprava vodovodu“ v rozsahu právní úpravy provedené § 4, 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou, ulice Jizerní, Boženy Němcové, oprava vodovodu“

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nových částí veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu budou předloženy vyhovující protokoly o provedené zkoušce vzorku vody odebrané z řadu A a z řadu B. Rozbory musí být provedeny minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběry i rozbory vzorků vody musí být zajištěny odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 zákona.

Odůvodnění:

Dne 3. června 2018 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou, ulice Jizerní, Boženy Němcové, oprava vodovodu“. Dokumentaci vypracoval v červnu 2018 pan Ing. Petr Čepický, č. zakázky 1838, č. paré neuvedeno. Dokumentace je posuzována z hlediska použití vhodných materiálů pro styk s pitnou vodou a budoucího dodržení jakosti dodávané pitné vody.

Projektová dokumentace řeší obnovu dvou vzájemně oddělených vodovodních řadů ve městě Bakov nad Jizerou na pozemcích parc. č. 1206/9, 1206/7, 1213, 1234/2, 1235/7, 1235/11, 1235/12, 1235/10, 1235/9, 1235/6, 1235/1.

Obnovovaný řad „A“-TLT DN100/DN80 - 283,4 m je napojen na současnou vodovodní síť v ulici Linkova (silnice II/276). Nejprve je uvedený řad veden ve směru této komunikace do staničení km 0,013.0, kde je v lokálně nejnižším místě trasy vysazen podzemní hydrant DN80 pro provozní potřeby odkalení. Za lomem trasy vlevo je pak řad „A“ trasován v celé délce ulice Jizerní v trase vodovodu stávajícího, do staničení km 0,283.4, kde je, za křižovatkou s ulicí Palackého, ukončen propojení na stávající řad LT 80. Na trase řadu „A“ jsou celkem 2 místa pro odvzdušnění z toho jedno ve st. km 0,066.9 a druhé ve stávající v šachtě A52 (podzemní hydrant). Na trase řadu „A“ jsou celkem 3 lokální nejnižší místa (st. km 0,013.0; 0,135.4; 0,0251.0) tvořené vždy odbočením a podzemním hydrantem DN80. Součástí obnovy uvedeného řadu „A“ je i obnova 23 ks napojených vodovodních přípojek PE d32.

Obnovovaný řad „B“-TLT DN100/DN150-385,4 m je napojen na současnou vodovodní síť v šachtě A14, křižovatce ulic Mladoboleslavská x 5.května (místní komunikace). Nejprve je uvedený řad veden kolmo přes ulici Mladoboleslavská, do staničení km 0,007.5, kde je v lokálně nejnižším místě trasy vysazen podzemní hydrant DN80 pro provozní potřeby odkalení. Za lomem trasy vlevo je pak řad „B“ trasován v celé své délce v ulici Mladoboleslavská a následně v části ulice Boženy Němcové, přes křižovatky s ulicemi Zahradní, Nad Stráněmi, v trase vodovodu stávajícího, až do staničení km 0,385.4, kde je, v křižovatce s ulicí Čapkova ukončen propojení na stávající řad PE110/PVC 110. Na trase řadu „B“ jsou celkem 2 místa pro odvzdušnění z toho jedno ve st. km 0,263.3 (A12) a druhé ve st. km 0,385.4 (A11). Součástí obnovy uvedeného řadu „B“ je i obnova 20 ks napojených vodovodních přípojek PE d32.

Při dodržení zásad výstavby a uvedených údajů v projektové dokumentaci se předpokládá splnění požadavků na materiály pro styk s pitnou vodou a odpovídající jakost pitné vody.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 zákona a § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.



Jade
Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav

Rozdělovník
Adresát – poštou
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.