



ULOŽENÍ KABELU DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELŮ	TERÉN	CHODNÍK	KRAJNICE VOZOVKY
H - HLOUBKA ULOŽENÍ	700mm	350mm	1000mm
V - HLOUBKA VÝKOPU RÝHY = $H+d+P_v$	800mm	450mm	1100mm
P_v - PÍSKOVÁ VRSTVA	80mm	80mm	80mm
p - PÍSKOVÉ LOŽE = $d+2P_v$	180mm	180mm	180mm
d - VNĚJŠÍ PRŮMĚR KABELU	20mm	20mm	20mm

CELKOVÁ HLOUBKA VÝKOPU 800 mm. ŠÍŘKA VÝKOPU 350 mm. VE SPODNÍ ČÁSTI VÝKOPU SPODNÍ A VRCHNÍ PÍSKOVÁ VRSTVA. ZÁSYP BUDE PROVEDEN VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM S POLOŽENÍM VÝSTRAŽNÉ FÓLIE 400 mm OD DNA VÝKOPU. ULOŽENÍ KABELU V OHEBNÉ KORUGOVANÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ CHRÁNIČCE. ULOŽENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000-5-52 ED.2. PŘI ULOŽENÍ PŘÍPOJKY NN MUSÍ BÝT DODRŽENO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005 A DODRŽENÍ MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘÍPOJKY NN A VODOVOD.POTRUBÍ. MINIMÁLNÍ VODOROVNÁ A SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI POVRCHEM PŘÍPOJKY NN A VODOVODNÍM POTRUBÍM MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 400 mm. NA DNĚ VÝKOPU BUDE PROVEDEN VÝKOP 100 x 100 mm PRO ZEMNÍCÍ PÁSEK, JEŽ BUDE ULOŽEN NA VÝŠKU A BUDE ZASYPÁN VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM (ZEMÍ).

REVIZE	2					REVIZE	4					
	1						3					
	č.	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO	PODPIS		č.	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO	PODPIS	
INVESTOR:	VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s.					KRESLIL:	ING. JAN PERGL		Ing. Jan Nedvěd Projektování, montáž, opravy, výroba a revize elektrických zařízení Bavoryně 55, 267 51 Zdice IČ: 02262959, DIČ: CZ8307170608 mob.: +420 736 404 243 e-mail: nedved.jan@gmail.com			
STAVBA:	ŽERCICE, REKONSTRUKCE VODOJEMU					KONTROLOVAL:	ING. JAN PERGL					
OBJEKT:	SO 04 - Přeložka přípojky NN					ODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. JAN NEDVĚD					
						DATUM:	03/2020					
						ČÍSLO ZAKÁZKY:	01-20					
MĚŘÍTKO:	NÁZEV: Vzorové uložení kabelu										STUPEŇ PD:	LIST: 1
FORMÁT:											DSP/DPS	LISTŮ: 1
											ČÍSLO VÝKRESU:	
1xA4											D.4.3	