

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

1.1. Název veřejné zakázky:

MB ČOV II, sušení kalů

1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Sídlo:

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

IČO:

46356983

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na dodávky

1.5. Forma zadávacího řízení:

Otevřené řízení

1.6. Limit veřejné zakázky:

Nadlimitní

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V rámci vyjasnění dotazů č. 4 byly zaslány výkresy a objasnění zařízení odvodnění. Má uchazeč ve svém návrhu dopravy odvodněného kalu od odstředivek se zachováním stávající možnosti ukládání kalů do kontejnerů v budově odvodnění nebo bude tato možnost zrušena a nahrazena dopravou do nového kalového bunkru u sušárny?

ODPOVĚĎ 1

Každý dodavatel bude počítat s tím, že podle zadávací dokumentace bude veškerý odvodněný kal z odstředivky na ČOV II dopraven do kalového bunkru u sušárny. Stávající možnost ukládání odvodněného kalu do kontejneru bude ponechána a bude využívána pouze výjimečně v případě odstavení automatické linky sušárny z provozu.

DOTAZ 2

V podmínkách pro zpracování nabídky, technická část bod 6.3.14 je požadavek na řídicí systém „Součástí dodávky zařízení bude samostatný řídicí systém linky sušárny, který bude obousměrně komunikovat s nadřazeným řídicím systémem ČOV II. SCADA SIEMENS po síti ethernet“.

Má být součástí nabídky i implementace a vizualizace do stávajícího řízení na velíně ČOV, nebo chápeme správně, že je součástí této nabídky pouze samostatný řídicí systém linky sušení, a komunikace, implementace a vizualizace do stávajícího systému řízení ČOV již není předmětem této nabídky?

ODPOVĚĎ 2

Každý dodavatel bude počítat s tím, že součástí jeho dodávky bude autonomní řídicí systém linky sušárny, který bude obousměrně komunikovat s nadřazeným řídicím systémem celé ČOV II. Součástí zakázky nebude implementace a vizualizace do stávajícího řídicího systému.

DOTAZ 3

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že součástí nabídky bude rovněž uvedení návrhu servisní smlouvy:

6.3.13. Servisní požadavky na zařízení sušárny (četnost, délka, rozsah spotřebního materiálu atd.), v jednotlivém roce, v průběhu prvních dvou let a po dobu životnosti sušárny

V kupní smlouvě, která je součástí zadání je ve skladbě ceny uvedeno následující:

d. Servis a dodávka náhradních dílu po dobu 2 let ode dne převzetí Zboží Prodávajícím, celkem ve výši EUR.

Má uchazeč zahrnout do ceny servis a náhradní díly pouze pro sušárnu kalu nebo má být součástí ceny rovněž servis a dodávka náhradních dílů pro celý rozsah díla (sušárna, dopravníky kalu, čerpadla, chemické čištění, atd.)?

ODPOVĚĎ 3

Každý dodavatel zahrne do nabídkové ceny servis a dodávku náhradních dílů pro celý rozsah dodávky.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.