

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 27. dubna 2021

IRNA s.r.o.
Na Konečné 38/9
142 00 Praha 4 - Písnice

Sp. zn.: S-KHSSC 23572/2021
Č. j.: KHSSC 23572/2021

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.
Tel.: 326 929 045
E-mail: hok_mb@khsstc.cz

Datum: 18. května 2021

Horky nad Jizerou – oprava vodovodu při stavbě kanalizace, SO 01 Oprava vodovodu 1. etapa - závazné stanovisko k oznámení udržovacích prací

Na základě oznámení stavebníka společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983, plnomocně zastoupeného společností IRNA s.r.o., IČO 61466832, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, oznámení o provedení udržovacích prací „Horky nad Jizerou – oprava vodovodu při stavbě kanalizace, SO 01 Oprava vodovodu 1. etapa“ v rozsahu právní úpravy provedené § 4, 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S provedením udržovacích prací „Horky nad Jizerou – oprava vodovodu při stavbě kanalizace, SO 01 Oprava vodovodu 1. etapa“

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Po provedení udržovacích prací bude příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví doloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele (stavitele) stavby, že pro výstavbu nových částí veřejného vodovodu použil pouze materiály splňující požadavky ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

2. Po ukončení udržovacích prací bude příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví doloženy vyhovující protokoly o provedených zkouškách vzorků vody odebíraných z ukončení řadů A, A1, B, B2, B3, B4, ukončení řadu na pozemku parc. č. 89/3 – v případě, že budou zhotovené části řadů uváděny do provozu postupně, bude předložen uvedený vyhovující rozbor z každé nově zprovoznování části; stanovení musí být provedeno minimálně v rozsahu kráceného rozboru dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, odběry i rozborů musí být zajištěny odpovídající osobou ve smyslu požadavků § 4 odst. 1 zákona.

Odůvodnění:

Dne 12. května 2021 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k udržovacím pracím na akci „Horky nad Jizerou – oprava vodovodu při stavbě kanalizace, SO 01 Oprava vodovodu 1. etapa“. Dokumentaci vypracoval v březnu 2019 pan Ing. Jan Chudý, ČKAIT 0010649, číslo zakázky 128/2020 a č. paré neuvedeno. Projektová dokumentace posuzována z hlediska budoucí vhodné jakosti dodávané pitné vody.

Vodovodní síť opravovaná v první etapě předpokládá napojení cca 450 obyvatel a je navržena z hrdlových litinových trub o profilech DN 80, DN 100 a DN 150 v celkové délce 1211,3 m a z HDPE D63 v délce 150,3 m. Celková délka měněných řadů je 1361,6 m. Hrdlově těsnění litinových trub je z EPDM. Dále dojde u řad B ve staničení 0,1064 k přepojení na stávající řad HDPE d63, délka propoje 1 m. Dle konfigurace terénu budou na vodovodní síti osazeny v nejnižších lomech podzemní hydranty s fei kalníků a vzdušníků, na konci řadů budou osazeny koncové hydranty. Konkrétně se jedná o řad A v délce 144,2 m LT DN 100, řad A1 v délce 34,3 m LT DN 80, A2 v délce 6 m LT DN 80, B v délce 244,7 m z LT DN 150 a 674,3 m v z LT DN 100, řad B1 v délce 20,70 LT DN 100, řad B2 v délce 33,1 m z LT DN 150 a 2,7 m v délce 2,7 m, přeložka A12 v délce 29,8 m z LT DN 100, řad B3 v délce 21,50 m a 57 m z PE 63, řad B4 v délce 93,3 m z LT DN 80. Trasy řadů zůstanou stávající, pouze dojde k lokálním úpravám kvůli koordinaci s ostatními sítěmi.

Součástí stavby je rovněž přepojení 78 ks vodovodních přípojek v celkové délce 134,4 m. Tři přípojky jsou z HDPE potrubí D40 SDR 11 o délce 15,6 m a zbytek je z profilu D32 SDR 11.

Při dodržení uvedených údajů v projektové dokumentaci se předpokládá splnění požadavků na jakost dodávané pitné vody.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podkladovou dokumentaci máte k vyzvednutí na podatelně KHS Stř. kraje, ÚP Mladá Boleslav, Bělská 151, Mladá Boleslav, žádáme Vás o její vyzvednutí do 3 měsíců od obdržení stanoviska. Pokud se tak nestane, bude PD skartována.

Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav

Rozdělovník
Adresát – datovou schránkou
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.