

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

IRNA s.r.o.
Na Konečné 38/9
142 00 Praha 4 - Písnice

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(0)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2021/021700

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Václava Prokopová / 682
Stanislava Kratochvílová / 326 324 294

HRADEC KRÁLOVÉ
19.5.2021

Horký nad Jizerou – oprava vodovodu při stavbě kanalizace

Dne 6.5.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma PROJEKT IV, s.r.o. ve stupni pro vydání územního souhlasu s datem 3/2019. Předložená projektová dokumentace řeší opravu stávajícího vodovodu v Horkách nad Jizerou. Vodovod bude opravován současně s budovanou kanalizací. V místech, kde bude staré potrubí nahrazeno novým, bude staré potrubí odstraněno.

Realizací opravy dojde k dotčení drobného vodního toku Bezenský potok (IDVT 10185629), a to ve čtyřech profilech. Jedná se ř.km 0,178, 0,225, 0,400 a 0,815. Veškerá křížení toku budou provedena bezvýkopovou technologií, v ř.km 0,178 a 0,815 podchodem otevřeného koryta, v ř.km 0,225 a 0,400 křížením zatrubněné části koryta. Zatrubnění není ve správě a majetku Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_2050 - Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 708698, X: 1020486.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.


- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Podchod koryta bude realizován bezvýkopovou technologií, chránička bude osazena min. 1 metr pod úrovní dna koryta.
- Bude respektována ČSN 75 21 30 Křížení a souběhu vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Realizací křížení zatrubnění nesmí dojít k narušení jeho stability a omezení průtočného profilu.
- Použité břehové pozemky budou uvedeny do náležitého stavu.
- Místo křížení bude označeno na břehu trvalým označníkem.

- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na provozní středisko Mladá Boleslav (Ptácká 288, 293 01 Mladá Boleslav, úsekový technik – paní Stanislava Kratochvílová, ☎ 326 324 294, kratochvilovas@pla.cz).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(7)



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou (PS Mladá Boleslav)