M 1:20

ELEKTROPILÍŘ

PŮDORYS
M 1:20



AXONOMETRIE ZÁKLADU
M 1:20



POZNÁMKY:
1. POKUD BUDE PODLE PODMÍNEK POSKYTOVATELE EL. ENERGIE POŽADOVÁNO UMÍSTĚNÍ POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ POD ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ, BUDE TATO VŽDY DODÁVÁNA A MONTOVÁNA JAKO SOUPRAVA S ELEKTROMĚROVÝM ROZVADĚČEM A BUDE I TAK DO PILÍŘE MONTOVÁNA.
2. VYZNAČENÍ SKLADBY LÍCOVÝCH CIHEL JE POUZE SCHÉMATICKÉ, ZHOTOVITEL VYZDÍ VŽDY TAK, ABY RESPEKTOVAL PRAVIDLA CIHELNÉ VAZBY
3. POKUD BUDE OBJEDNATEL POŽADOVAT UMÍSTĚNÍ VĚTŠÍ SKŘÍNĚ ARIE O ROZMĚRU 1000 x 1000 mm, BUDE ROZMĚR NIKY PILÍŘE UPRAVEN NA ROZMĚR 1400 x 1400 mm
4. ROZMĚR RÁMU Z ÚHELNÍKU A DVOUKŘÍDLÝCH DVÍŘEK UPŘESNÍ ZHOTOVITEL VŽDY AŽ PO VYZDĚNÍ PILÍŘE

PŘEDNÍ POHLED
M 1:20



POHLED Z BOKU
M 1:20



PROJEKTANT: PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR, JILEMNICKÁ 707, PRAHA 9–KBELY, 197 00 ATELIÉR: PRAHA 9, Bassova 98/8 190 00, TEL.: 222584265, 222591383			PROJEKT IV
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. JAN CHUDÝ	ING. PETR HOLUŠA	ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAROSLAV KNOTEK
MÍSTO STAVBY: Horky nad Jizerou			
INVESTOR: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav			
STAVBA: HORKY NAD JIZEROU KANALIZACE ČSOV 1 A VÝTLAK SO 01.2 Přípojka NN pro ČSOV 1 D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			STUPEŇ PD: DSP ČÍSLO ZAKÁZKY: 152/17 DATUM DOKONČENÍ: 01/2018 MĚŘÍTKO: 1:20
VÝKRES: ZDĚNÝ PILÍŘ			ČÍSLO PŘÍLOHY: D1.1.5.