


Voda je život, chraňme ji![®]



Váš dopis zn/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Petr Doškář/241

Ml.Boleslav
22.12.2021

A. Vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení.

Název veřejné zakázky:

MH, služební dům, zateplení, výměna oken

Zadavatel veřejné zakázky obdržel v průběhu zadávací lhůty následující dotazy uchazeče k zadávací dokumentaci:

Dotaz uchazeče č. 1:

Prosím o doplnění PBŘ viz. technická zpráva.

V celém objektu budou provedeny výměny oken včetně parapetů a dveří. Dveře do bytu ve 2.NP budou opatřeny bezpečnostním kování (dle výběru investorem). Požární dveře budou osazeny dle zpracované požární zprávy.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Objednatel zasílá doplněné dle požadavku.

Dotaz uchazeče č. 2:

Doplnit Zadávací dokumentaci o formulář osvědčení objednatelů o významných stavebních prací viz Zadávací dokumentace bod 7.3. Prokázání splnění kvalifikace.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Dodavateli bude stačit seznam realizovaných děl obdobného rozsahu za posledních 5 let.

Dotaz uchazeče č. 3:

Odborná způsobilost v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství je vzhledem k charakteru projektu chybně uvedeno. Obor pozemní stavby ano.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Ano zde došlo k chybě v zadávací dokumentaci, postačí odborná způsobilost v oboru pozemní stavby.

Dotaz uchazeče č. 4:

PD textová část obsahuje Návrh sanace včetně rozpočtu, tato část není součástí výkazu výměr. Investor si zajišťuje sám? Posudek na Radon, položky související s posudkem jsou ve výkazu výměr?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Sanace se provádět nebude. Mimo předmět plnění je i fasáda, která bude provětrávaná, tudíž objednatel od tohoto záměru upustil. Posudek na Radon si nechal objednatel vypracovat během projektování a dodavatel je povinen se řídit pouze výstupy v něm. Nový posudek na radon se po dokončení realizace požadovat nebude.


Dotaz uchazeče č. 5:

Prosím o vysvětlení požadavku na akceptační protokol od společnosti GEOVAP.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Tento protokol používáme při geodetickém zaměřování našich inženýrských sítí a čerpání informací o dané lokalitě, zde nebude potřeba.

V Mladé Boleslavi dne 22.12.2021



Ing. Miloš Kafluk
Vedoucí odd. VRI

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 241
Fax: 326 721 502

e-mail: pdoskar@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz
mob.: 730 842 226