

Tabulka kanalizačních přípojek

Nutno ověřit materiál a dimenzi stávajících přípojek. Případně změnit dimenzi přípojky z DN150 na DN200 dle skutečného stavu.

| Objekt | Staničení | Strana | Délka výměny | Materiál výměny | Napojení na stoku | Napojení na stávající přípojku |
|----------|-----------|--------|--------------|-----------------|---|---|
| | 0,016 57 | Levá | 1,00m | KT DN150 tř.34 | KT odbočka 90° DN250/150 tř.160/34 | Převlečná manžeta DN150 + Vyrovnávací kroužek |
| čp. 863 | 0,026 53 | Pravá | 1,93m | KT DN150 tř.34 | Vyvrtání do komínu šachty Š 4248 + Napojovací prvek C120 DN150 | Převlečná manžeta DN150 + Vyrovnávací kroužek |
| | 0,026 53 | Pravá | 1,60m | KT DN150 tř.34 | Vyvrtání do komínu šachty Š 4248 + Napojovací prvek C120 DN150 | Převlečná manžeta DN150 + Vyrovnávací kroužek |
| čp. 956 | 0,056 62 | Levá | 1,00m | KT DN150 tř.34 | KT odbočka 90° DN250/150 tř.160/34 | Převlečná manžeta DN150 + Vyrovnávací kroužek |
| čp. 865 | 0,057 13 | Pravá | 1,00m | KT DN150 tř.34 | KT odbočka 90° DN250/150 tř.160/34 | Převlečná manžeta DN150 + Vyrovnávací kroužek |
| UV | 0,058 58 | Pravá | 1,60m | KT DN150 tř.34 | Vyvrtání do komínu šachty Š 4247 + Napojovací prvek C120 DN150 | Převlečná manžeta DN150 + Vyrovnávací kroužek |
| čp. 1353 | 0,058 58 | Pravá | 1,60m | KT DN150 tř.34 | Vyvrtání do komínu šachty Š 4247 + Napojovací prvek C120 DN150 | Převlečná manžeta DN150 + Vyrovnávací kroužek |
| čp. 926 | 0,074 78 | Levá | 1,00m | KT DN150 tř.34 | KT odbočka 90° DN250/150 tř.160/34 | Převlečná manžeta DN150 + Vyrovnávací kroužek |
| čp. 884 | 0,079 05 | Pravá | 1,60m | KT DN150 tř.34 | Napojení do prefabrikovaného dna šachty Š 4246 | Převlečná manžeta DN150 + Vyrovnávací kroužek |