


OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY



BETON C 20/25, X0

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA (m ³)	POČET
MMA KUS DN80/80	0,63 x 0,28 x 0,74	0,13	1
PŘ. KOLENO 90° DN80	0,85 x 0,28 x 0,97	0,23	1
MK KOLENO 45° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	2
PŘ. KOLENO 45° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	2
MMK KOLENO 22,5° DN80	0,26 x 0,28 x 0,55	0,04	1
MK KOLENO 22,5° DN80	0,26 x 0,28 x 0,55	0,04	4

SO 01.1 - VODOVODNÍ ŘAD V ULICI NA DUBCÍCH

Zodp. projektant:	Vypracoval:	<div>GEVOS</div> <div>DVORSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458</div>	
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal		
Obec: Mladá Boleslav	KÚ: Mladá Boleslav		
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum:	II. 2022
MLADÁ BOLESLAV, DUBCE REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE		Č. zakázky:	2112
		Číslo kopie:	
		DÚR + DSP	
OPĚRNÉ BLOKY		Měřítko:	Č. přílohy: D.1.7