IO 01–ŘAD "A", 232,8m

km 0,0–0,232.80–TLT CLASS100 DN100–232,80m

POZNÁMKA:
TVAROVKY Z PE JSOU NAVRŽENY JAKO ELEKTROTVAROVKY FRIALEN !
TVAROVKY A ARMATURY Z TVÁRNÉ LITINY V TĚŽKÉ PROTIKOROZNÍ OCHRANĚ !
PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU 2x OBANDAŽOVÁNY VOSKOVÝM PLÁTNEM !
DEMONTOVANÉ TVAROVKY A ARMATURY BUDOU IHNED PŘEDÁNY OBJEDNATELI !
STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÁ ŠOUPATA BUDOU PŘEDNOSTNĚ ZPĚTNĚ POUŽITA ! !



VÝPIS TRUBNÍHO MATERIÁLU, TVAROVEK A ARMATUR

POPIS MATERIÁLU	MJ	MNOŽSTVÍ
EU DN100 PN16	ks	1
FF DN80/400 PN16	ks	1
FFR DN80/100 PN16	ks	1
H PODZ. 12.1.2.801500 DN80 PN16 AVK	ks	1
ISIFLO DVOJVSUVKA 18.1.1.1 DN 1" PN16 AVK	ks	1
ISIFLO KOLENO 18.6.1.11 1" AVK	ks	1
ISIFLO T100-2.1.100.3432 AVK	ks	15
ISIFLO T100-2.1.100.4240 AVK	ks	6
ISIFLO T100-2.1.100.4950 AVK	ks	1
MMK 11 1/4" DN100 PN16	ks	3
MMK 30° DN100 PN16	ks	1
N DN80 PN16 HW	ks	1
N.P. 3350 HACOM DN100/1 1/4" PN16 HW	ks	21
N.P. 3350 HACOM DN100/2" PN16 HW	ks	1
PODKL. DESKA HYDRANT 7.2.17 AVK	ks	1
POKL. 7.2.7. TH., PODZ. H. AVK	ks	1
POKL. EURO 7.2.8 AVK SE ZNAKEM VAKMB	ks	22
PŘ. ZÁVIT. 8100 VNITŘ. DN 100/1" PN16 HW	ks	1
RK DN100-150 2204161331 VAG	ks	2
RK DN40-80 2203161331 VAG	ks	1
Š 5.11.502-DN50/2" PN16 AVK	ks	1
Š 5.8.32114-D32/1 1/4" PN16 AVK	ks	15
Š 5.8.40114-D40/1 1/4" PN16 AVK	ks	6
Š EKOplus 7818044 DN80 PN16 VAG	ks	1
Š EKOplus 7818054 DN100 PN16 VAG	ks	2
T DN100/80 PN16	ks	1
TT DN100 PN16	ks	1
U DN100 PN16	ks	1
W45 612092 PE100 SDR11 D32 FRI	ks	30
W45 612094 PE100 SDR11 D40 FRI	ks	12
W45 612096 PE100 SDR11 D50 FRI	ks	2
WAGA MULTIJOINT 3057 Plus D84-105 DN80 PN16 709355614 GF	ks	1
WAGA MULTIJOINT 3057 Plus D104-132 DN100 PN16 709355616 GF	ks	1
X DN100 PN16	ks	1
ZS EURO 7.7.3.1050 AVK-SE ZAJIŠŤOVACÍM KOLÍKEM	ks	22
SPOJOVACÍ MATER.-NEREZ (ŠROUBY A2, MATKY, PODLOŽKY A4)	kpl	1
SIGNALIZAČ.VODIČ CYKY-J2x4mm2	m	0
BÍLÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE š.300 mm	m	327,3
TLT CLASS100 DN100 ČSN EN 545	m	232,8
HDPE100 RC$_{plus}$ SDR11 D32- MODRÝ PROUŽEK-TYČE 6,0m	m	78,4
HDPE100 RC$_{plus}$ SDR11 D50- MODRÝ PROUŽEK-TYČE 6,0m	m	1,1

KLADEČSKÉ SCHÉMA SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO OCENĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A PRO DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE, KTEROU PŘEDLOŽÍ OBJEDNATELI PŘED MONTÁŽÍ K ODSOUHLASENÍ !

ING. PETR ČEPICKÝ
VaK ENGINEERING
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
tel. 606 465 721
petr.cepicky@gmail.com

Zodpovědný projektant:	ING. PETR ČEPICKÝ	Datum:	12/2021
Vypracoval:	ING. PETR ČEPICKÝ	Zak. číslo:	2125
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV,a.s. ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV	Stupeň dokumentace: DSP/DPS	Měřítko:	SCHÉMA
Název akce: BAKOV NAD JIZEROU, OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE		Paré č.:	
Příloha: **KLADEČSKÉ SCHÉMA - ŘAD "A"**		Pří. číslo:	**D.1.01-4**

Základní údaje o přípojce

Pořadové čís.	Staničení napojení na řad	Materiál a dimenze řadu	Označení přípojky	Materiál a profil přípojky-STÁV.	Materiál a profil přípojky-NÁVRH	Napojená nemovit. číslo popisné, parcelní	Vlastník/uživatel nemovitosti (jméno a příjmení / firma)	Typ přípojky	Přípoj. zlevn. zprava	Propoj hradí provozovatel	Celk. délka přípoj.
	km			mm	mm	č.p. / p.p.č.			L / P	m	m
	ŘAD "A" - ul. 5. května										
1	0,053.68	TLT 100	VP 01	OC 40	PE 40	474	Flanderka Miroslav	nová	P	1,0	18,0
2	0,068.75	TLT 100	VP 02	PE 32	PE 32	493	Frondt Jana	propoj	P	1,0	1,0
3	0,072.00	TLT 100	VP 03	PE 32	PE 32	513	Cirkev Husitská	propoj	L	1,0	1,0
4	0,078.50	TLT 100	VP 04	PE 32	PE 32	508	Jansta Pavel	propoj	P	1,0	1,0
5	0,091.38	TLT 100	VP 05	PE 32	PE 32	507	Zubatý Zdislav	propoj	P	1,0	1,0
6	0,095.33	TLT 100	VP 06	PE 32	PE 32	543	Studničný Jiří	propoj	L	1,0	1,0
7	0,116.59	TLT 100	VP 07	OC 40	PE 40	968	Kaluha Jiří Ing.	nová	P	1,0	32,0
8	0,119.33	TLT 100	VP 08	PE 32	PE 32	506	Lešák Josef	propoj	L	1,0	1,0
9	0,126.62	TLT 100	VP 09	PE 32	PE 32	509	Zemanec Jan	propoj	P	1,0	1,0
10	0,134.02	TLT 100	VP 10	PE 32	PE 32	948	Bradáč Josef	propoj	P	1,0	1,0
11	0,135.54	TLT 100	VP 11	PE 32	PE 32	494	Ferki Miroslav	propoj	P	1,0	1,0
12	0,138.57	TLT 100	VP 12	PE 32	PE 32	700	Hanuš Milan	propoj	L	1,0	1,0
13	0,155.25	TLT 100	VP 13	PE 32	PE 32	469	Klacek Miroslav	propoj	P	1,0	1,0
14	0,165.46	TLT 100	VP 14	PE 32	PE 32	453	Braniš Karel	propoj	P	1,0	1,0
15	0,171.49	TLT 100	VP 15	PE 32	PE 32	459	Loutá Vladimír	propoj	L	1,0	1,0
16	0,176.27	TLT 100	VP 16	OC 40	PE 40	470	Homolka Patrik	nová	P	1,0	13,0
17	0,190.02	TLT 100	VP 17	OC 40	PE 40	452	Mendlík Ivan	nová	P	1,0	9,0
18	0,204.34	TLT 100	VP 18	OC 40	PE 40	465	Šíp Jakub	nová	P	1,0	10,0
19	0,204.66	TLT 100	VP 19	PE 32	PE 32	436	Tyrlík Bohuslav	propoj	L	1,0	1,0
20	0,207.72	TLT 100	VP 20	OC 40	PE 40	490	Brdlík Jiří	nová	P	1,0	7,2
21	0,209.18	TLT 100	VP 21	PE 32	PE 32	435	Woskowicz Daniel	propoj	L	1,0	1,0
22	0,216.84	TLT 100	VP 22	PE 50	PE 50	438	Sluka Zdeněk	propoj	P	1,1	1,1

VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK: VP 02–06, 08–15, 19, 21



VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK: VP 01, 07, 16–18, 20

PROPOJOVANOU VODOVODNÍ PŘÍPOJKU Z NEVYHOVUJÍCÍHO MATERIÁLU PRO čp. 474, 968, 470, 452, 465, 490 HRADÍ V CELÉ DÉLCE MAJITEL NEMOVITOSTI ! V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO MATERIÁLOVÉ A MONTÁŽNÉ POUZE PŘEPOJENÍ VYMĚNĚNÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY.

VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK: VP 22



–

IO 02.1–ŘAD "B", 128,5m

km 0,0–0,128.50–TLT CLASS100 DN80–128,50m

POZNÁMKA:
TVAROVKY Z PE JSOU NAVRŽENY JAKO ELEKTROTVAROVKY FRIALEN !
TVAROVKY A ARMATURY Z TVÁRNÉ LITINY V TĚŽKÉ PROTIKOROZNÍ OCHRANĚ !
PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU 2x OBANDAŽOVÁNY VOSKOVÝM PLÁTNEM !
DEMONTOVANÉ TVAROVKY A ARMATURY BUDOU IHNED PŘEDÁNY OBJEDNATELI !
STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÁ ŠOUPATA BUDOU PŘEDNOSTNĚ ZPĚTNĚ POUŽITA ! !



VZOROVÉ NAPOJENÍ PROVIZORNÍHO POTRUBÍ: LT 80–ŘAD PE 90/PE 63–LT 80–NENÍ SOUČÁSTÍ VÝPISU



VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK: VP 23–37

PROPOJOVANOU VODOVODNÍ PŘÍPOJKU Z NEVYHOVUJÍCÍHO MATERIÁLU PRO čp. 128, 135, 264, 129, 133, 130, 194, 131 HRADÍ V CELÉ DÉLCE MAJITEL NEMOVITOSTI ! V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO MATERIÁLOVÉ A MONTÁŽNÉ POUZE PŘEPOJENÍ VYMĚNĚNÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY.

Základní údaje o přípojce

Pořadové čís.	Staničení napojení na řad	Materiál a dimenze řadu	Označení přípojky	Materiál a profil přípojky-STÁV.	Materiál a profil přípojky-NÁVRH	Napojená nemovit. číslo popisné, parcelní	Vlastník/uživatel nemovitosti (jméno a příjmení / firma)	Typ přípojky	Přípoj. zlevn. zprava	Propoj hradí provozovatel	Celk. délka přípoj.
	km			mm	mm	č.p. / p.p.č.			L / P	m	m
	ŘAD "B" - ul. Havlíčkova										
23	0,010.70	TLT 80	VP 23	OC 32	PE 32	142	Švarcová Květa Ing.	nová	L	1,0	14,8
24	0,029.68	TLT 80	VP 24	OC 32	PE 32	136	Fiala Miloš	nová	P	1,0	19,6
25	0,036.01	TLT 80	VP 25	OC 32	PE 32	274	Pálek Michal	nová	P	1,0	14,6
26	0,047.30	TLT 80	VP 26	OC 32	PE 32	127	Dlask Petr	nová	L	1,0	10,7
27	0,059.65	TLT 80	VP 27	OC 32	PE 32	279	Livorová Milena	nová	P	1,0	7,5
28	0,070.25	TLT 80	VP 28	OC 32	PE 32	273	Bobek Miroslav	nová	L	1,0	10,3
29	0,081.32	TLT 80	VP 29	OC 32	PE 32	317	Vosála Jan	nová	P	1,0	4,9
30	0,084.33	TLT 80	VP 30	OC 32	PE 32	276	Garšicová Marie	nová	L	1,0	15,0
31	0,086.77	TLT 80	VP 31	PE 32	PE 32	280	Rulcová Jaroslava	propoj	L	1,0	1,0
32	0,093.46	TLT 80	VP 32	OC 32	PE 32	322	Cimrman Radek Mgr.	nová	P	1,0	12,6
33	0,099.03	TLT 80	VP 33	OC 32	PE 32	324	Novák Ota	nová	P	1,0	5,8
34	0,105.64	TLT 80	VP 34	OC 32	PE 32	323	Fišer Pavel	nová	P	1,0	6,2
35	0,108.88	TLT 80	VP 35	OC 32	PE 32	282	Rameš Miroslav Ing.	nová	L	1,0	17,0
36	0,117.58	TLT 80	VP 36	OC 25	PE 32	328	Kopičová Marie	nová	P	1,0	6,5
37	0,124.19	TLT 80	VP 37	OC 32	PE 32	325	Sušerová Marie	nová	L	1,0	15,2

KLADEČSKÉ SCHÉMA SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO OCENĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A PRO DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE, KTEROU PŘEDLOŽÍ OBJEDNATELI PŘED MONTÁŽÍ K ODSOUHLASENÍ !

ING. PETR ČEPICKÝ
VaK ENGINEERING
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
tel. 606 465 721
petr.cepicky@gmail.com

Zodpovědný projektant:	ING. PETR ČEPICKÝ	Datum:	12/2021
Vypracoval:	ING. PETR ČEPICKÝ	Zak. číslo:	2125
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV,a.s. ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV	Stupeň dokumentace: DSP/DPS	Měřítko:	SCHÉMA
Název akce: BAKOV NAD JIZEROU, OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE		Paré č.:	
Příloha: **KLADEČSKÉ SCHÉMA - ŘAD "B"**		Pří. číslo:	**D.1.02.1-4**

IO 03.1–ŘAD "C", 77,8m

km 0,0–0,077.80–TLT CLASS100 DN80–77,80m

POZNÁMKA:
TVAROVKY Z PE JSOU NAVRŽENY JAKO ELEKTROTVAROVKY FRIALEN !
TVAROVKY A ARMATURY Z TVÁRNÉ LITINY V TĚŽKÉ PROTIKOROZNÍ OCHRANĚ !
PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU 2x OBANDAŽOVÁNY VOSKOVÝM PLÁTNEM !
DEMONTOVANÉ TVAROVKY A ARMATURY BUDOU IHNED PŘEDÁNY OBJEDNATELI !
STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÁ ŠOUPATA BUDOU PŘEDNOSTNĚ ZPĚTNĚ POUŽITA ! !

VZOROVÉ NAPOJENÍ PROVIZORNÍHO POTRUBÍ: LT 80–ŘAD PE 90/PE 63–LT 80–NENÍ SOUČÁSTÍ VÝPISU



VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK: VP 38–49

PROPOJOVANOU VODOVODNÍ PŘÍPOJKU Z NEVYHOVUJÍCÍHO MATERIÁLU PRO čp. 128, 135, 264, 129, 133, 130, 194, 131 HRADÍ V CELÉ DÉLCE MAJITEL NEMOVITOSTI ! V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO MATERIÁLOVÉ A MONTÁŽNÉ POUZE PŘEPOJENÍ VYMĚNĚNÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY.

Základní údaje o přípojce

Pořadové čís.	Staničení napojení na řad	Materiál a dimenze řadu	Označení přípojky	Materiál a profil přípojky-STÁV.	Materiál a profil přípojky-NÁVRH	Napojená nemovit. číslo popisné, parcelní	Vlastník/uživatel nemovitosti (jméno a příjmení / firma)	Typ přípojky	Přípoj. zlevn. zprava	Propoj hradí provozovatel	Celk. délka přípoj.
	km			mm	mm	č.p. / p.p.č.			L / P	m	m
	ŘAD "C" - ul. Smetanova										
38	0,012.83	TLT 80	VP 38	???	PE 32	128	Kaska Karel	nová	L	1,0	4,7
39	0,016.35	TLT 80	VP 39	???	PE 32	135	Dvořák Pavel	nová	P	1,0	2,2
40	0,019.17	TLT 80	VP 40	PE 32	PE 32	1144	Mansfeldová Božena	propoj	L	1,0	1,0
41	0,029.22	TLT 80	VP 41	???	PE 32	264	Lizner Milan	nová	L	1,0	1,0
42	0,037.89	TLT 80	VP 42	PE 32	PE 32	134	Trojanová Radka	propoj	P	1,0	1,0
43	0,038.02	TLT 80	VP 43	???	PE 32	129	Flek Rudolf	nová	L	1,0	1,0
44	0,041.04	TLT 80	VP 44	OC 32	PE 32	133	Vašíček Roman	nová	P	1,0	1,9
45	0,049.83	TLT 80	VP 45	???	PE 32	130	Litera Michal	nová	L	1,0	4,8
46	0,053.51	TLT 80	VP 46	???	PE 32	194	Šáfrová Lenka	nová	P	1,0	2,0
47	0,059.57	TLT 80	VP 47	???	PE 32	131	Bím Jaroslav	nová	L	1,0	5,1
48	0,065.64	TLT 80	VP 48	PE 32	PE 32	344	Brendl Pavel	propoj	P	1,0	1,0
49	0,070.98	TLT 80	VP 49	PE 32	PE 32	132	Veselý Josef	propoj	L	1,0	1,0

KLADEČSKÉ SCHÉMA SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO OCENĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A PRO DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE, KTEROU PŘEDLOŽÍ OBJEDNATELI PŘED MONTÁŽÍ K ODSOUHLASENÍ !

ING. PETR ČEPICKÝ
VaK ENGINEERING
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
tel. 606 465 721
petr.cepicky@gmail.com

Zodpovědný projektant:	ING. PETR ČEPICKÝ	Datum:	12/2021
Vypracoval:	ING. PETR ČEPICKÝ	Zak. číslo:	2125
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV,a.s. ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV	Stupeň dokumentace: DSP/DPS	Měřítko:	SCHÉMA
Název akce: BAKOV NAD JIZEROU, OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE		Paré č.:	
Příloha: **KLADEČSKÉ SCHÉMA - ŘAD "C"**		Pří. číslo:	**D.1.03.1-4**

IO 04.1–ŘAD "D", 76,5m

km 0,0–0,076.50–TLT CLASS100 DN80–76,50m

POZNÁMKA:
TVAROVKY Z PE JSOU NAVRŽENY JAKO ELEKTROTVAROVKY FRIALEN !
TVAROVKY A ARMATURY Z TVÁRNÉ LITINY V TĚŽKÉ PROTIKOROZNÍ OCHRANĚ !
PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU 2x OBANDAŽOVÁNY VOSKOVÝM PLÁTNEM !
DEMONTOVANÉ TVAROVKY A ARMATURY BUDOU IHNED PŘEDÁNY OBJEDNATELI !
STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÁ ŠOUPATA BUDOU PŘEDNOSTNĚ ZPĚTNĚ POUŽITA ! !



VZOROVÉ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK: VP 50–56