

## KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Ze dne: 3. listopadu 2022

Sp. zn.: S-KHSSC 58926/2022

Č. j.: KHSSC 58926/2022

Ing. Petr Čepický

V&K ENGINEERING

Vejrachova 272

511 01 Turnov

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.

Tel.: 326 929 045

E-mail: hok\_mb@khsstc.cz

Datum: 8. listopadu 2022

### **Bakov nad Jizerou – oprava vodovodu a kanalizace, 2. část, ulice Macharova - závazné stanovisko pro stavební řízení**

Na základě žádosti investora společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983 na základě plné moci zastoupeného panem Ing. Petrem Čepickým, V&K ENGINEERING, IČO 49297945 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – oprava vodovodu a kanalizace, 2. část, ulice Macharova“ v rozsahu právní úpravy provedené § 4, 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze konstatuje, že v části projektu týkající se stavebního objektu kanalizace nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko se nevydává.

V části projektové dokumentace týkající se vodovodního řádu Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v rozsahu právní úpravy provedené § 4, 5 zákona v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu, vydává toto

### **z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – oprava vodovodu a kanalizace, 2. část, ulice Macharova“

### **s e s o u h l a s í**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nových částí veřejného vodovodu



použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku pitné vody odebrané z řadu F. Rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona.

### Odůvodnění:


Dne 4. listopadu 2022 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Bakov nad Jizerou – oprava vodovodu a kanalizace, 2. část, ulice Macharova“. Dokumentaci vypracoval v prosinci 2021 pan Ing. Petr Čepický, č. zakázky 2125, č. paré neuvedeno. Projektová dokumentace posuzována pouze z hlediska budoucí vhodné jakosti dodávané pitné vody novou částí veřejného vodovodu, SO Kanalizace nejsou zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví dotčeny.

Předmětem předešlé části opravy vodovodu jsou přeložky šesti vodovodních řadů, ke kterým bylo vydáno závazné stanovisko č.j. KHSSC 53405/2022. Současná žádost řeší rekonstrukci vodovodu označeného jako řad F v ulici Macharova v části od křižovatky s ulicí Dvořákova po křižovatku s ulicí 5. května. Pro nové vodovodní potrubí bude použit materiál TLT DN 80 s cementovou výstelkou v celkové délce 162,6 m. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce řadu v ulici 5. května v místě napojení řadu F v délce 4,3 m – označeno jako řad F-1, proveden z materiálu TLT DN 80 s cementovou výstelkou.

Při dodržení zásad výstavby a uvedených údajů v projektové dokumentaci a splnění daných podmínek se předpokládá splnění požadavků na materiály pro styk s pitnou vodou a odpovídající jakost pitné vody.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

  
Bc. Eva Jouklová  
ved. odd. hygieny obecné a komunální  
pro okres Mladá Boleslav



Rozdělovník  
Adresát – poštou  
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.