

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a
500 06 Hradec Králové

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

8195/22/KSUS/MHT/TKA

Vyřizuje/telefon

Tkaczová/736 623 708

Praha

18.11.2022

Věc : Vyjádření k DUR/DSP „Vodovod Bezno - Chotětov“

K předložené žádosti Vám sdělujeme, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí s výše uvedeným záměrem, kterým bude dotčena silnice č. II/272 v k.ú. Bezno a silnice č. III/27221 p.č. 855, 886 a 1016/11 v k.ú. Chotětov, za těchto podmínek:

- 1. Vodovod bude vybudován v koordinaci se stavbou nebo dříve „II/272 Chotětov – Bezno“ a „Bezno, Chotětovská – Chodník“.**
- 2. Po rekonstrukci silnice II/272 nebude možný zásah po dobu záruční doby.**
- Podélné uložení vodovodu do silnice II/272 bude provedeno otevřeným výkopem ve vozovce v min. hloubce krytí 1,2m pod niveletou vozovky.
- Podélné uložení vodovodu do zeleného pásu bude provedeno řízeným protlakem na rozhraní travnaté a orné plochy.
- Křížení silnice III/27221 bude provedeno otevřeným výkopem s napojením na vodovodní řad mimo vozovku v min. hloubce krytí 1,2 m pod niveletou vozovky.
- Distriktní šachta bude umístěna min. 1m od kraje vozovky a nebude tvořit překážku silniční údržbě.
- 7. Obnova povrchu vozovky II/272 bude provedena dle míry narušení (celá, ½ šíře vozovky). Jedná se o úsek od silnice I/16 k ulici Jana Švermy.**
- Před položením podkladové vrstvy pod (ACL) bude provedena statická zkouška zhutnění konstrukčních vrstev vozovky (ČSN 721006 příl. A), které musí prokázat min. únosnost 80 MPa a modul přetvárnosti do 2,5. Protokoly o výsledku zkoušek budou doloženy správci silnice před položením podkladové vrstvy (ACL a krytu vozovky ACO). Zkoušky zhutnění provede nezávislá odborná firma.
- Případné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.
- Stavební materiál a stavební technika nebudou ukládány na silnici a silniční pozemky.
- Právní režim zvláštního užívání silnice (p.č. 855, 886 a 1016/11 v k.ú. Chotětov) se bude realizovat na základě smluvního vztahu. Uzavřená „**Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě**“ bude doložena jako doklad k žádosti o vydání opatření stavebního úřadu o povolení stavby. (Uzavření smlouvy podléhá schválením Středočeského kraje a finanční kontrole – doba vyřízení tohoto procesu **trvá cca 3-4 měsíce**).

12. Povolení k umístění vodovodu do silničních pozemků podle § 25, odst.6, písm.d zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Vám vydá na základě Vaší žádosti a tohoto vyjádření odbor dopravy a SH magistrátu města Mladá Boleslav.
13. Právní režim zvláštního užívání silnice (silnice II/272 v k.ú. Bezno) se bude realizovat na Základě smluvního vztahu. Uzavřená „**Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice**“ bude doložena jako doklad k žádosti o vydání opatření stavebního úřadu o povolení stavby.
14. Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice příslušným silničním správním úřadem z důvodu provádění stavebních prací podle § 25, odst.6,písm.c 3 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem „**Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice**“ které si vyžádá investor, případně zplnomocněný zástupce nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje **jeden měsíc před zahájením stavebních prací. (V období od 1.11. do 31.3. následujícího roku nebudou stavební práce prováděny z důvodu zimní údržby silnic).**
15. Po vydání rozhodnutí odborem dopravy a SH magistrátu města Mladá Boleslav požádá investor nebo zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací protokolárně předá silnici správci zpět.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace (19)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 000666001 DIČ: CZ000666001

Lenka Chmelová
vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Příloha: 2x podklad pro výpočet úhrady

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok. Nepozbývá však platnosti, pokud byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě nebo smlouva o náhradě za omezení užívání silnice.