

Voda je život, chraňme ji! ®

ŠINDLAR s. r. o.
Na Brně č.p. 372/2a
500 06 Nový Hradec Králové

Naše značka
VP/20224970

Automaticky generovaná odpověď

Mladá Boleslav
05.09.2022

k.ú.: Chotětov; č. parcely: 823, 965

Vodovod Bezno-Chotětov (zákres vodohospodářských sítí - existence sítí)

46356983, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav II, Čechova, č.p. 1151, 29301

Žadatel vyznačil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „VaK MB a.s.“).

Naše společnost vydává následující vyjádření:

V zájmovém území **dojde ke střetu** s vodohospodářskými zařízeními ve správě VaK MB, a.s. či jsou jinak ohroženy zájmy naší společnosti.

Při umístění staveb trvalého charakteru musí být zachováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 23 odst. 3 a 5 následovně:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem příslušného správce sítě.

Toto vyjádření neslouží pro vydání žádného povolení (rozhodnutí nebo opatření) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Bez předložení dokumentace stavby není možné posoudit, zdali nedojde k ohrožení našich zájmů.

- Požadujeme předložit dokumentaci stavby (záměru) s příslušnou žádostí. Koordinační situace stavby musí obsahovat zakres vodohospodářských zařízení, včetně vyznačení ochranného pásma vodovodu a kanalizace, popř. důležité kóty vzdáleností záměru od vodohospodářských zařízení.
- Žádost s dokumentací stavby je možno zaslat poštou na sídlo naší společnosti, doručit osobně, nebo odeslat s přílohami na mail: tpc@vakmb.cz

Upozorňujeme, že dokumentace staveb vodních děl, vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek požadujeme kompletní a v papírové podobě. Tyto je nutno je zaslat poštou, popř. doručit osobně.

Potřebné formuláře žádostí naleznete na stránkách www.vakmb.cz.

Upozorňujeme, že maximální plocha řešeného území pro jednu žádost podanou prostřednictvím vyjadřovacího portálu je 25.000 m². Pro větší území je nutno zadat více žádostí.

- *Pro **registrované klienty** je navíc možné získat podklady i v digitální podobě. Po přihlášení je umožněn vstoupit do klientské zóny a požádat navíc o soubor v digitální podobě (*.dwg). Pokud budete mít o registraci, která je zcela zdarma, zájem, kontaktujte nás na tpc@vakmb.cz. Upozorňujeme, že maximální plocha území pro jednu žádost je 25.000 m².*
- *Dále je možno získat data v libovolném rozsahu. Tato služba je za poplatek na základě Objednávky (formulář). Postup pro získání vektorových dat tímto způsobem, je v Objednávce popsán.*

K přiloženým mapovým podkladům: Zákresy našich zařízení jsou pouze informativní. Poloha trubních a kabelových vedení zobrazená přerušovanou čarou je pouze orientační s neověřeným průběhem, proto je vždy nutné před projektovou přípravou vytyčit trasu vedení v terénu. Trubní a kabelová vedení vyznačená v mapových podkladech plnou čarou byla zaměřena geodeticky před záhozem.

S dotazy k vydanému vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu: tpc@vakmb.cz nebo na těchto telefonních číslech: **326 376 170, 326 376 252, 326 376 247**.

Úřední dny: Po a St 7.00-16.30, ostatní dny po předchozí tel. domluvě. (Pá není úřední den.)

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Toto vyjádření platí jeden rok.

S pozdravem

Ing. František Klouček
výrobní náměstek