

## **SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ**

1. AT stanice VDH 2.8/4-230-2 Hydrovar s tlak nádobou PN 10, 60 l, základový rám nerez, propojovací tlak. hadice 1 m. Dle nabídky NA22-57650	ks	1
2. Šoupátko měkce těsnící krátké, PN 10, DN 50, JMA	ks	7
3. Šoupátko měkce těsnící krátké, PN 10, DN 80, JMA	ks	2
4. Šoupátko měkce těsnící krátké, PN 10, DN 100, JMA	ks	3
5. Zpětná klapka kulová PN 10, DN 100	ks	1
6. Vtokový koš DN 100	ks	1
7. Vodoměr ELSTER HELIX WP 50 s kontakt. hlavicí, čidlo Falcon 10 l/impuls	ks	3
8. Automatický od vzdušňovací ventil 3/4“, VODKA 10.5.34M	ks	1
9. Uzavírací klapka mezipřírubová PN 10, DN 50	ks	1
10. Výtokový ventil 1/2“	ks	2
11. Kulový kohout 1/2“, vnitřní závity	ks	1
12. Kulový kohout 3/4“, vnitřní závity	ks	1
13. Nerezové potrubí vč. tvarovek Ø 54 x 2	bm	12
14. Nerezové potrubí vč. tvarovek Ø 84 x 2	bm	1
15. Nerezové potrubí vč. tvarovek Ø 104 x 2	bm	5
16. Nerez nátrubek 1/2“	ks	2
17. Nerez nátrubek 3/4“	ks	1
18. neobsazeno		
19. Příruba přivařovací plochá, nerez, PN 10, DN 50	ks	30
20. Příruba přivařovací plochá, nerez, PN 10, DN 80	ks	5
21. Příruba přivařovací plochá, nerez, PN 10, DN 100	ks	7
22. Přírubový spoj nerez PN 10, DN 50	ks	18
23. Přírubový spoj nerez PN 10, DN 80	ks	5
24. Přírubový spoj nerez PN 10, DN 100	ks	8
25. Hadicová koncovka „C“	ks	1
26. Straub spojka Grip L ø 104	ks	1
27. Nerez materiál upevnění potrubí	kg	20
28. Chemická nerezová kotva M 10 x 160	ks	30
29. Chemická nerezová kotva M 12 x 160	ks	8

Poznámka:

Použitá nerezová ocel bude třídy 17 240

Uzavírací armatury včetně ovládacích koleček a pák.

V Praze, září 2022

Vypracoval: Václav Klouzal