

 EI 30 DP1

- požadovaná požární odolnost stropu

 21A

- hasicí přístroj práškový

N1.01-III.


- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti

— • —

- hranice požárního úseku



Handwritten signature

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. BLANKA HACKOVÁ autorizovaný inženýr ČKAIT 1003750		
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	Bc. Michal Krutíl		
INVESTOR	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., 293 01 Mladá Boleslav	STUPEŇ	DSP+DPS
AKCE	FVE VAK MB, Mladá Boleslav - 248 kWp	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	1NP - Tranformovna	09/2020	20-05021