

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Petra Bičíšřová  
1.máje 423  
294 41 Dobrovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ

PLa/2021/001953

Ing. V. Prokopová / 495 088 682

15.1.2021

## **Písková Lhota – zokruhování vodovodů**

Dne 13.1.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma VEDU VODU s.r.o. ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení s datem 12/2020. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukce stávajících vodovodních řadů, jejich zokruhování (propojení) a rozdělení do tlakových pásem. Součástí stavby bude i přepojení stávajících vodovodních přípojek. Stavba je umístěna v k.ú. Písková Lhota.

Navržený vodovodní řad A v ulici na parc. č. 532 a 496/3 bude napojen na stávající vodovodní řad LT 80. Navržený vodovodní řad B bude napojena na stávající vodovodní řad LT 80 a navržený řad A. Navržený vodovodní řad C bude napojena na stávající vodovodní řady PE 90. Materiálem řadu A je TLT DN 100 C100 s cementovou výstelkou délky 90,3 m. Materiálem řadu B je TLT DN 80 C100 s cementovou výstelkou délky 77,4 m. Materiálem řadu C je TLT DN 100 C100 s cementovou výstelkou délky 298,1 m. V rámci stavby dojde k přepojení přípojek č.p. 15, 16, 17, 18, 63, 150 a 165 pro které bude použito potrubí PE 100 SDR 11 d32.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Obec Písková Lhota, Písková Lhota 40, 294 31 Krnsko.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_2040 - Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 706647, X: 1016412.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez podmínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje