


**BETON C20/25 PRO PROSTŘEDÍ X0  
MEZI POTRUBÍ A OPĚRNÉ BLOKY GEOTEXTILIE**

DN	tlak	koleno 11 1/4° l x h/V	koleno 22 1/2° l x h/V	koleno 45° l x h/V	koleno 90°+ T-kus l x h/V
80	16	0,14 x 0,28/0,02	0,26 x 0,28/0,04	0,49 x 0,28/0,08	0,85 x 0,28/0,23
100	16	0,18 x 0,30/0,03	0,35 x 0,30/0,05	0,65 x 0,30/0,15	1,11 x 0,3/0,41

Investor		OBEC PÍSKOVÁ LHOTA PÍSKOVÁ LHOTA 40, 294 31 KRNSKO IČO: 00509230	
Hlavní projektant	Vypracoval	VEDU VODU s.r.o.	
ing.E.Kozák	ing.E.Kozák, V.Bičiště	 1. máje 423, 294 41 Dobruška tel: 604 447 166, 602 422 354 E-mail: evzen.kozak@seznam.cz	
stavba:		číslo zakázky:	20014
PÍSKOVÁ LHOTA ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODŮ		stupeň PD:	DÚR/DSP
		datum:	12.2020
obsah:		měřítko: 1:25	formát: 2xA4
VZOROVÉ OPĚRNÉ BLOKY POTRUBÍ		výkres číslo:	výtisk číslo:
název dig.souboru:	číslo přílohy:	<div style="font-size: 48pt; font-weight: bold; text-align: center;">14</div>	
20014-D.1.8 OPĚRNÉ BLOKY.DWG	D.1.8		