

Veškeré použité trouby, tvarovky a armatury musí odpovídat technickým podmínkám společnosti Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

### NÁTOK DO VODOJEMU

#### VÝPIS TRUB

HDPE PE100 potrubí RC2, d90 SDR11	13,30 m
-----------------------------------	---------

#### VÝPIS TVAROVEK

##### *Tvárná litina*

Profilovaná příruba otočná BFL, poplastovaná, DN80 PN16, Frialen	2 ks
--	------

##### *PE100*

Elektrospojka MB, d90 SDR11, Frialen	2 ks
--------------------------------------	------

Elektrokoleno W45°, d90 SDR11, Frialen	4 ks
--	------

Elektrokoleno W30°, d90 SDR11, Frialen	1 ks
--	------

Lemový nákrůžek BE, d90 SDR11, Frialen	2 ks
--	------

### ODBĚR Z VODOJEMU

#### VÝPIS TRUB

HDPE PE100 potrubí RC2, d90 SDR11	15,34 m
-----------------------------------	---------

#### VÝPIS TVAROVEK

##### *Tvárná litina*

TT kus, DN100/80 PN16, Duktus	1 ks
-------------------------------	------

Prodloužené přírubové koleno 90° s patkou 5050, DN80 PN16, Hawle	1 ks
--	------

Profilovaná příruba otočná BFL, poplastovaná, DN80 PN16, Frialen	2 ks
--	------

Waga spojka M/J 3057 s přírubou, d104-132/DN100 PN16, Georg Fischer	2 ks
---	------

##### *PE100*

Elektrospojka MB, d90 SDR11, Frialen	3 ks
--------------------------------------	------

Elektrokoleno W45°, d90 SDR11, Frialen	3 ks
--	------

Koleno BW45°, d90 SDR11, Frialen	1 ks
----------------------------------	------

Lemový nákrůžek BE, d90 SDR11, Frialen	2 ks
--	------

### VÝPIS ARMATUR

Šoupě EKO plus, DN100 PN16, VAG	1 ks
Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG	1 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80m DN100/150, VAG + poklop	1 ks
Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80m DN65/80, VAG + poklop	1 ks
Zavzduš. a odvzduš. souprava ZOV 9822, 1,25/1,50m, DN80 PN16, Hawle + poklop 1790 TH, V.O.H, Hawle	1 ks

### OSTATNÍ

Betonový blok	2 ks
---------------	------

### VSAKOVÁNÍ PRACÍ VODY

#### VÝPIS TRUB

HDPE PE100 potrubí RC2, d90 SDR11	9,63 m
-----------------------------------	--------

#### VÝPIS TVAROVEK

##### *Tvárná litina*

Profilovaná příruba otočná BFL, poplastovaná, DN80 PN16, Frialen	1 ks
--	------

##### *PE100*

Elektrospojka MB, d90 SDR11, Frialen	1 ks
--------------------------------------	------

Elektrokoleno W45°, d90 SDR11, Frialen	4 ks
--	------

Lemový nákrůžek BE, d90 SDR11, Frialen	1 ks
--	------

### VYPOUŠTĚNÍ VODOJEMU

#### VÝPIS TRUB

HDPE PE100 potrubí RC2, d90 SDR11	7,63 m
-----------------------------------	--------

#### VÝPIS TVAROVEK

##### *Tvárná litina*

Profilovaná příruba otočná BFL, poplastovaná, DN80 PN16, Frialen	1 ks
--	------

##### *PE100*

Elektrospojka MB, d90 SDR11, Frialen	2 ks
--------------------------------------	------

Elektrokoleno W45°, d90 SDR11, Frialen	2 ks
--	------



Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby

Koleno BW45°, d90 SDR11, Frialen	1 ks
Lemový nákrůžek BE, d90 SDR11, Frialen	1 ks

### **PROPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘADU**

#### **VÝPIS TRUB**

HDPE PE100 potrubí RC2, d110 SDR11	1,00 m
------------------------------------	--------

#### **VÝPIS TVAROVEK**

*Tvárná litina*

Waga spojka M/J 300, d104-132 PN16, Georg Fischer	2 ks
---	------