

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **Mladá Boleslav - Dukelská, kanalizace, vodovod**

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby a navrženým způsobem ochrany kabelů souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané ke této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **702611/16**.

Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN, a.s.) provádějte r u č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Kabely a zařízení SEK CETIN, a.s. musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

Trasy kanalizace uložte mimo trasy kabelů CETIN, a.s. a tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 a ostatní související předpisy.

Na trasách nechráněných SEK CETIN, a.s. nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN, a.s. včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů .

Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ( p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

Případné přeložení sítí společnosti CETIN, a.s. je nutné projednat s Divizí Provoz, pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba p.Kladiva, mob. 776 622 727, e - mail.: [kladiva.roman@cetin.cz](mailto:kladiva.roman@cetin.cz).

V Praze 2.12.2016

Roman Křivka  
Ochrana sítě Praha